

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	脇田川				調査機関	鹿児島市環境保全課				枚/枚数
					地点名	南田橋				採水機関	鹿児島市環境保全課				
										分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他				
10103005	003-02	A, 生物B	2024	0											1 / 4
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/04/04 09:45 (01)	2024/05/08 13:50 (01)	2024/06/05 11:50 (01)	2024/07/03 11:00 (01)	2024/08/01 11:00 (01)	2024/09/04 13:45 (01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	09:45	13:50	11:50	11:00	11:00	13:45		
	天候コード						206	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ		
	気温					℃	207	19.5	25.6	26.0	34.3	36.9	31.0		
	水温					℃	208	18.9	25.0	25.5	26.3	28.9	30.9		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度					cm	211	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0		
	全水深					m	212								
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色		
	透明度					m	215								
	臭気コード						216	381:下水臭(微)	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
	満潮時刻						219	15:27	06:43	05:34	18:01	18:10	07:38		
	干潮時刻						220	10:16	13:16	12:16	11:15	11:11	13:58		
	p H						301	7.4	7.6	8.5	7.5	8.6	8.2		
	D O					mg/L	302	10.0	8.5	10.0	8.5	10.0	9.5		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304	0.7	0.6	0.7	0.6	1.1	1.3		
	C O D酸性法					mg/L	305	1.9		2.0		2.6			
	S S					mg/L	308	1	2	1	3	2	1		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5				< 0.5			
	全窒素					mg/L	312	2.10	1.80	1.60	1.60	1.60	1.60		
	全磷					mg/L	313	0.049	0.050	0.041	0.047	0.026	0.045		
全亜鉛					mg/L	314		0.004		0.002					
底層溶存酸素量					mg/L	315									
LAS					mg/L	717		0.0006				0.0013			
大腸菌数					CFU/100mL	804	200	49	31	79	32	63			
ノニルフェノール					mg/L	805				< 0.00006					
健康項目	カドミウム					mg/L	401		< 0.0003		< 0.0003				
	全シアン					mg/L	402						< 0.1		
	鉛					mg/L	404		< 0.001		< 0.001				
	六価クロム					mg/L	405		< 0.002		< 0.002				
	砒素					mg/L	406		< 0.001		< 0.001				
	総水銀					mg/L	407		< 0.0005		< 0.0005				
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409						< 0.0005		
	トリクロロエチレン					mg/L	410						< 0.001		
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						< 0.001		
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412						< 0.1		
	四塩化炭素					mg/L	413						< 0.0002		
	ジクロロメタン					mg/L	414						< 0.002		
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415						< 0.0004		
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416						< 0.01		
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417						< 0.004		
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418						< 0.0006		
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419						< 0.0002		
	チラム					mg/L	420		< 0.0006						
	シマジン					mg/L	421		< 0.0003						
	チオベンカルブ					mg/L	422		< 0.002						
	ベンゼン					mg/L	423						< 0.001		
	セレン					mg/L	424		< 0.001		< 0.001				
	フッ素					mg/L	507	0.11	0.08	0.13	0.13	0.10	0.15		
	ほう素					mg/L	621		< 0.1		< 0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	2.0	1.7	1.5	1.5	1.5	1.5		
	1, 4-ジオキシン					mg/L	627						< 0.005		
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガン_溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601		< 0.002		< 0.002				
	クロロホルム					mg/L	602						< 0.006		
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603						< 0.004		
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604						< 0.006		
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						< 0.02		
	トルエン					mg/L	606						< 0.06		
	キシレン					mg/L	607						< 0.04		
	イソキサゾン					mg/L	608		< 0.0008						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	脇田川	調査機関	鹿児島市環境保全課	枚/枚数				
						南田橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10103005	003-02	A, 生物B	2024	0					2 / 4				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/04/04 09:45 (01)	2024/05/08 13:50 (01)	2024/06/05 11:50 (01)	2024/07/03 11:00 (01)	2024/08/01 11:00 (01)	2024/09/04 13:45 (01)
要監視項目	ダ イアゾ ン					mg/L	609		< 0.0005				
	フェニトロチオン					mg/L	610		< 0.0003				
	イソプ ロチオン					mg/L	611		< 0.004				
	クロタロニル					mg/l	612		< 0.005				
	プ ロピ ンミト					mg/L	613		< 0.0008				
	ジ クロホ ス					mg/L	614		< 0.0008				
	フェノ カルブ					mg/L	615		< 0.003				
	イプ ロヘ ンホス					mg/L	616		< 0.0008				
	クロニトロフェン					mg/L	617		< 0.001				
	EPN					mg/L	618		< 0.0006				
	オキシ銅					mg/L	619		< 0.004				
	フタル酸ジ エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ デン					mg/L	622		< 0.007		< 0.007		
	ニッケル					mg/L	623		< 0.001		< 0.001		
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
全マンガン					mg/L	813		< 0.02		0.03			
ウラン					mg/L	814		< 0.0002		< 0.0002			
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)					mg/L	629						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625	0.02	0.01	0.01	0.05	0.02	0.03
	硝酸性窒素					mg/L	626	1.9	1.7	1.5	1.5	1.4	1.5
	塩化物イオン					mg/L	701	15	63	56	11	15	48
	電気伝導率					μ S/cm	702	19	37	36	19	23	36
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	トータロクロフィル					μ g/L	713						
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	1.0	0.9	1.0	0.9	1.1	1.1
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	プレチクロール					mg/L	719						
	クロムキシニル					mg/L	720						
	ビフェノキス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキサジアゾン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロホルム生成能					mg/L	725						
	ブロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブロモクロメタン生成能					mg/l	727						
	ブロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o, p, -DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	脇田川				調査機関	鹿児島市環境保全課				枚/枚数
					地点名	南田橋				採水機関	鹿児島市環境保全課				
										分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他				
10103005	003-02	A, 生物B	2024	0	地点名	南田橋				分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他				3 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2024/10/17 12:40(01)	2024/11/14 11:35(01)	2024/12/12 11:00(01)	2025/01/09 08:50(01)	2025/02/13 13:40(01)	2025/03/12 11:55(01)		
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0			
	採取時刻					202	12:40	11:35	11:00	08:50	13:40	11:55			
	天候コード					206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ			
	気温				℃	207	29.1	26.1	15.1	7.1	12.4	19.2			
	水温				℃	208	24.7	21.5	14.2	10.5	13.2	18.3			
	流量				m³/s	209									
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心			
	透視度				cm	211	> 100.0	> 100.0	> 100.0	95.0	> 100.0	> 100.0			
	全水深				m	212									
	採取水深				m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
	色相コード					214	001:無色	001:無色	001:無色	020:茶色・淡(明)	001:無色	001:無色			
	透明度				m	215									
	臭気コード					216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭			
生活環境項目	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況			
	満潮時刻					219	06:39	17:42	16:24	14:29	08:03	18:25			
	干潮時刻					220	12:54	11:48	10:31	08:30	14:04	12:46			
	p H					301	8.2	7.7	7.9	7.2	7.4	8.9			
	D O				mg/L	302	9.8	9.9	12.0	12.0	11.0	13.0			
	D O飽和率				%	303									
	B O D				mg/L	304	0.9	0.5	< 0.5	1.3	1.0	0.9			
	C O D酸性法				mg/L	305	2.3		1.8		2.2				
	S S				mg/L	308	4	1	< 1	4	4	2			
	大腸菌群数				MPN/100ml	309									
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311	< 0.5				< 0.5				
	全窒素				mg/L	312	1.90	2.00	2.00	2.10	2.00	1.90			
	全磷				mg/L	313	0.048	0.048	0.030	0.045	0.061	0.032			
全亜鉛				mg/L	314		0.002		0.012						
底層溶存酸素量				mg/L	315										
LAS				mg/L	717		< 0.0006				< 0.0006				
大腸菌数				CFU/100mL	804	250	160	160	490	180	85				
ノニルフェノール				mg/L	805				< 0.00006						
健康項目	カドミウム				mg/L	401		< 0.0003		< 0.0003					
	全シアン				mg/L	402						< 0.1			
	鉛				mg/L	404		< 0.001		< 0.001					
	六価クロム				mg/L	405		< 0.002		< 0.002					
	砒素				mg/L	406		0.001		< 0.001					
	総水銀				mg/L	407		< 0.0005		< 0.0005					
	アルキル水銀				mg/L	408									
	PCB				mg/L	409						< 0.0005			
	トリクロロエチレン				mg/L	410						< 0.001			
	テトラクロロエチレン				mg/L	411						< 0.001			
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412						< 0.1			
	四塩化炭素				mg/L	413						< 0.0002			
	ジクロロメタン				mg/L	414						< 0.002			
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415						< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416						< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417						< 0.004			
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418						< 0.0006			
	1,3-ジクロロプロペン				mg/L	419						< 0.0002			
	チラム				mg/L	420		< 0.0006							
	シマジン				mg/L	421		< 0.0003							
	チオベンカルブ				mg/L	422		< 0.002							
	ベンゼン				mg/L	423						< 0.001			
	セレン				mg/L	424		< 0.001		< 0.001					
	フッ素				mg/L	507	0.16	0.10	0.14	0.10	0.09	0.12			
	ほう素				mg/L	621		< 0.1		< 0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624	1.8	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8			
1,4-ジオキシン				mg/L	627						< 0.005				
特殊項目	フェノール類				mg/L	501									
	銅				mg/L	502									
	亜鉛				mg/L	503									
	鉄_溶解性				mg/L	504									
	マンガン_溶解性				mg/L	505									
要監視項目	クロム				mg/L	506									
	アンチモン				mg/L	601		< 0.002		< 0.002					
	クロロホルム				mg/L	602						< 0.006			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603						< 0.004			
	1,2-ジクロロプロペン				mg/L	604						< 0.006			
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605						< 0.02			
	トルエン				mg/L	606						< 0.06			
	キシレン				mg/L	607						< 0.04			
イソキサチオン				mg/L	608		< 0.0008								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関				枚/枚数			
					地点名	臨田川				鹿児島市環境保全課			
10103005	003-02	A, 生物B	2024	0	南田橋	鹿児島市環境保全課				鹿児島市環境保全課			
測定項目分類		測定項目			単位	項目 コード	2024/10/17 12:40(01)	2024/11/14 11:35(01)	2024/12/12 11:00(01)	2025/01/09 08:50(01)	2025/02/13 13:40(01)	2025/03/12 11:55(01)	
要監視項目	カドミウム			mg/L	609			< 0.0005					
	フェニトロチオン			mg/L	610			< 0.0003					
	イソプロチオラン			mg/L	611			< 0.004					
	クロロクロニル			mg/l	612			< 0.005					
	プロピザミド			mg/L	613			< 0.0008					
	シクロホス			mg/L	614			< 0.0008					
	フェノールカルブ			mg/L	615			< 0.003					
	イソベンホス			mg/L	616			< 0.0008					
	クロロニトロフェン			mg/L	617			< 0.001					
	EPN			mg/L	618			< 0.0006					
	オキシ銅			mg/L	619			< 0.004					
	フタル酸ジエチルヘキシル			mg/L	620								
	モリブデン			mg/L	622			< 0.007		< 0.007			
	ニッケル			mg/L	623			< 0.001		< 0.001			
	フェノール			mg/L	630								
	ホルムアルデヒド			mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値			mg/L	632		< 0.000005						
	塩化ビニルモノマー			mg/L	811								
	エピクロロヒドリン			mg/L	812		< 0.00004						
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)			mg/L	629								
	4-tert-ブチルフェノール			mg/L	806					< 0.00009			
	アニリン			mg/L	833		< 0.002						
	2,4-ジクロロフェノール			mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素			mg/L	625		0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	
	硝酸性窒素			mg/L	626		1.8	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8	
	塩化物イオン			mg/L	701		99	65	18	17	14	30	
	電気伝導率			μ S/cm	702		50	37	18	17	15	23	
	アンモニア態窒素			mg/L	703								
	亜硝酸態窒素			mg/L	704								
	硝酸態窒素			mg/L	705								
	有機態窒素			mg/L	706								
	総窒素			mg/L	707								
	リン酸態リン			mg/L	708								
	総リン			mg/L	709								
	クロロフィルa			μ g/L	710								
	クロロフィルb			μ g/L	711								
	クロロフィルc			μ g/L	712								
	総クロロフィル			μ g/L	713								
	カルチノイト			μ g/L	714								
	TOC			mg/L	715		1.0	0.8	0.7	1.5	1.0	0.8	
	MBAS			mg/L	716								
	濁度			度	718								
	ブレンダクロール			mg/L	719								
	クロマトキシニル			mg/L	720								
	ビフェノックス			mg/L	721								
	ブタクロール			mg/L	722								
	オキシジブザン			mg/L	723								
	トリハロメタン生成能			mg/L	724								
	クロロホルム生成能			mg/L	725								
	ブロミンクロロメタン生成能			mg/L	726								
	ジブromoクロロメタン生成能			mg/l	727								
	ブromoホルム生成能			mg/L	728								
	2-MIB			μ g/L	729								
	ジオキシ			μ g/L	730								
	フェイフィ			mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数			個/100ml	732								
	溶存態COD			mg/L	801								
	ビスフェノール			mg/L	807								
	溶存態全窒素			mg/L	808								
	溶存態全燐			mg/L	809								
	DOC			mg/L	810								
	POC			mg/L	835								
	シリカ			mg/L	836								
	ビスフェノールA			mg/L	838								
	17β-エストラジオール			mg/L	839								
	エストロン			mg/L	840								
	o.p.-DDT			mg/L	841								
	懸濁態COD			mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	脇田川				調査機関	鹿児島市環境保全課				枚/枚数
					地点名	鬼渡橋				採水機関	鹿児島市環境保全課				
										分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他				
10103004	003-52	B	2024	0											1 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2024/04/04 11:05(01)	2024/05/08 11:50(01)	2024/06/05 10:25(01)	2024/07/03 09:25(01)	2024/08/01 09:30(01)	2024/09/04 12:20(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	11:05	11:50	10:25	09:25	09:30	12:20		
	天候コード						206	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ		
	気温					℃	207	19.8	26.1	27.6	30.4	34.7	32.4		
	水温					℃	208	18.3	20.7	21.2	22.9	25.8	25.4		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度					cm	211	> 100.0	> 100.0	42.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0		
	全水深					m	212								
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
	色相コード						214	001:無色	001:無色	140:褐色・淡(明)	001:無色	001:無色	001:無色		
	透明度					m	215								
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	161:土臭(微)	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	05:濁り多し	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
	満潮時刻						219	15:27	06:43	05:34	18:01	18:10	07:38		
	干潮時刻						220	10:16	13:16	12:16	11:15	11:11	13:58		
	p H						301	7.4	7.6	8.0	7.4	8.0	7.9		
	D O					mg/L	302	10.0	9.0	8.9	8.1	8.4	7.8		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304	0.8	0.5	0.8	0.6	0.8	0.9		
	C O D酸性法					mg/L	305								
	S S					mg/L	308	1	1	9	1	< 1	< 1		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312								
	全磷					mg/L	313								
全亜鉛					mg/L	314									
底層溶存酸素量					mg/L	315									
LAS					mg/L	717									
大腸菌数					CFU/100mL	804	300	290	140	120	84	110			
ノニルフェノール					mg/L	805									
健康項目	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410						< 0.001		
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						< 0.001		
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412						< 0.1		
	四塩化炭素					mg/L	413						< 0.0002		
	ジクロロメタン					mg/L	414						< 0.002		
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415						< 0.0004		
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416						< 0.01		
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417						< 0.004		
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418						< 0.0006		
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419						< 0.0002		
	チラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンザルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423						< 0.001		
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
	1, 4-ジオキシン					mg/L	627						< 0.005		
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガン_溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602						< 0.006		
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603						< 0.004		
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604						< 0.006		
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						< 0.02		
	トルエン					mg/L	606						< 0.06		
	キシレン					mg/L	607						< 0.04		
	イソキサゾン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	臨田川				調査機関	鹿児島市環境保全課				枚/枚数
					地点名	鬼渡橋	採水機関	鹿児島市環境保全課							
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他							
10103004	003-52	B	2024	0										2 / 4	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2024/04/04 11:05(01)	2024/05/08 11:50(01)	2024/06/05 10:25(01)	2024/07/03 09:25(01)	2024/08/01 09:30(01)	2024/09/04 12:20(01)		
要監視項目	ケイ酸イオン				mg/L	609									
	フェニトロチオン				mg/L	610									
	イソプロチオン				mg/L	611									
	クロロクロニル				mg/L	612									
	プロピチミド				mg/L	613									
	ジクロロホス				mg/L	614									
	フェノカルブ				mg/L	615									
	イソペンホス				mg/L	616									
	クロロトロフェン				mg/L	617									
	EPN				mg/L	618									
	オキシ銅				mg/L	619									
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620									
	モリブデン				mg/L	622									
	ニッケル				mg/L	623									
	フェノール				mg/L	630									
	ホルムアルデヒド				mg/L	631									
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632									
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811									
	エピクロロヒドリン				mg/L	812									
全マンガン				mg/L	813										
ウラン				mg/L	814										
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629									
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806									
	アニリン				mg/L	833									
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834									
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625									
	硝酸性窒素				mg/L	626									
	塩化物イオン				mg/L	701									
	電気伝導率				μ S/cm	702	17	16	19	15	19	18			
	アンモニア態窒素				mg/L	703									
	亜硝酸態窒素				mg/L	704									
	硝酸態窒素				mg/L	705									
	有機態窒素				mg/L	706									
	総窒素				mg/L	707									
	リン酸態リン				mg/L	708									
	総リン				mg/L	709									
	クロロフィルa				μ g/L	710									
	クロロフィルb				μ g/L	711									
	クロロフィルc				μ g/L	712									
	トータクロフィル				μ g/L	713									
	カルチノイト				μ g/L	714									
	TOC				mg/L	715	0.9	0.8	1.0	0.8	0.9	0.9			
	MBAS				mg/L	716									
	濁度				度	718									
	ブレンダクロール				mg/L	719									
	クロマトキシニル				mg/L	720									
	ビフェノックス				mg/L	721									
	ブタクロール				mg/L	722									
	オキシジブタン				mg/L	723									
	トリハロメタン生成能				mg/L	724									
	クロロホルム生成能				mg/L	725									
	プロモジクロロメタン生成能				mg/L	726									
	ジプロモクロロメタン生成能				mg/L	727									
	プロモホルム生成能				mg/L	728									
	2-MIB				μ g/L	729									
	ジオキシ				μ g/L	730									
	フェオフィチン				mg/L	731									
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732									
	溶存態COD				mg/L	801									
	ビスフェノールA				mg/L	807									
	溶存態全窒素				mg/L	808									
	溶存態全燐				mg/L	809									
	DOC				mg/L	810									
	POC				mg/L	835									
	シリカ				mg/L	836									
	ビスフェノールA				mg/L	838									
	17β-エストラジオール				mg/L	839									
	エストロン				mg/L	840									
	o. p. -DDT				mg/L	841									
	懸濁態COD				mg/L	842									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	脇田川				調査機関	鹿児島市環境保全課				枚/枚数
					地点名	鬼渡橋				採水機関	鹿児島市環境保全課				
										分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他				
10103004	003-52	B	2024	0											3 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2024/10/17 11:10(01)	2024/11/14 09:45(01)	2024/12/12 09:40(01)	2025/01/09 10:30(01)	2025/02/13 12:00(01)	2025/03/12 10:25(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	11:10	09:45	09:40	10:30	12:00	10:25		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ		
	気温					℃	207	30.8	21.5	13.4	8.2	9.9	19.7		
	水温					℃	208	22.3	17.8	13.3	11.0	12.5	15.9		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度					cm	211	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0		
	全水深					m	212								
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色		
	透明度					m	215								
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
	満潮時刻						219	06:39	17:42	16:24	14:29	08:03	18:25		
	干潮時刻						220	12:54	11:48	10:31	08:30	14:04	12:46		
	p H						301	7.9	7.8	7.7	7.2	7.4	7.9		
	D O					mg/L	302	8.8	9.5	10.0	12.0	10.0	11.0		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304	0.7	0.8	0.6	1.1	1.4	0.9		
	C O D酸性法					mg/L	305								
	S S					mg/L	308	1	2	< 1	1	2	3		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312								
	全磷					mg/L	313								
全亜鉛					mg/L	314									
底層溶存酸素量					mg/L	315									
LAS					mg/L	717									
大腸菌数					CFU/100mL	804	200	780	260	1100	160	93			
ノニルフェノール					mg/L	805									
健康項目	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410						< 0.001		
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						< 0.001		
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412						< 0.1		
	四塩化炭素					mg/L	413						< 0.0002		
	ジクロロメタン					mg/L	414						< 0.002		
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415						< 0.0004		
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416						< 0.01		
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417						< 0.004		
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418						< 0.0006		
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419						< 0.0002		
	チラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンカルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423						< 0.001		
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
	1, 4-ジオキシン					mg/L	627						< 0.005		
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
		銅					mg/L	502							
		亜鉛					mg/L	503							
		鉄_溶解性					mg/L	504							
		マンガン_溶解性					mg/L	505							
クロム					mg/L	506									
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602						< 0.006		
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603						< 0.004		
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604						< 0.006		
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						< 0.02		
	トルエン					mg/L	606						< 0.06		
	キシレン					mg/L	607						< 0.04		
	イソキサゾン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	臨田川			調査機関	鹿児島市環境保全課			枚/枚数
					地点名	鬼渡橋		採水機関	鹿児島市環境保全課				
								分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他				
10103004	003-52	B	2024	0									4 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2024/10/17 11:10(01)	2024/11/14 09:45(01)	2024/12/12 09:40(01)	2025/01/09 10:30(01)	2025/02/13 12:00(01)	2025/03/12 10:25(01)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプ ロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プ ロピ ンミト					mg/L	613						
	ジ クロロホ ス					mg/L	614						
	フェノ カルブ					mg/L	615						
	イプ ロヘ ンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジ エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ デン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702	18	17	15	17	15	16
	アンモニウム態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	総クロロフィル					μ g/L	713						
	カルチノイト					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレイクカラー					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェノックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジブタジエン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブロモシクロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p. -DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						