


発注製品等の評価結果

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 製品等名 | 銀系光触媒「イーデンフラッシュ」による抗菌・消臭等の工法 | |
| 事業者名 | ㈱鹿児島イーデン電気 | |
| 製品等の特性 | 清掃後に銀系光触媒を噴霧することにより抗菌・消臭等の効果のある工法 | |
| 使用（施工）場所 | 県庁1階トイレ，大隅本庁舎1階トイレ，みやまコンセール練習室等 全7箇所 | |
| 見積価格 | 2,625円/㎡（施工費込み） | |
| 数量等 | 1,645㎡ | |
| 期待される効果 | 清掃後に銀系光触媒を塗布することによるトイレ等の抗菌，消臭。 | |
| 評価時期 | H20.3 | |
| 評価結果 | 有用性の認否 | ○ |
| | 使用後の評価 | 7箇所の部署において銀系光触媒による一定の抗菌・消臭効果が確認できた。特に抗菌効果については，3ヶ月後，6ヶ月後の検査においても，その効果が認められた。 |
| | 参考意見 | 光触媒は目に見えないので，①光触媒を使用していること，②抗菌等の効果があることを施設の利用者に周知することが大切であると感じた。 |
| 製品等の写真 |  | |
| 問い合わせ先 （所在地，電話番号，メールアドレス） | 鹿屋市東原町6827番地 0994(44)6396 prxkf307@ybb.ne.jp | |

（注1）価格については応募時に事業者から提示された見積価格です。

（注2）写真は事業者から提示されたものを掲載しています。