

令和8年熊本地震の被害状況等について

- 1 避難情報の発令状況
なし
- 2 避難所の開設
5箇所（伊佐市1、長島町4）
→全て閉鎖（07/29(水) 07:45）
- 3 行政における災害対応体制（詳細別紙のとおり）
 - ・災害対策本部：1（長島町）
 - ・災害警戒本部：9（県（本庁他3振興局）、薩摩川内市、さつま町他3市町）
 - ・情報連絡体制：6（6市町）
- 4 主な被害状況

種別	被害状況	確認先
人的被害	軽傷1名 新生児の上にテレビが倒れたもの→病院搬送済。	薩摩川内市
住家被害	被害情報なし	各市町村
非住家被害	被害情報なし	各市町村
公共土木施設	薩摩川内市道 上庄込線：がけ崩れ全面通行止め（迂回路あり・市対応中） 国道3号 歩道の盛上がり （通行に支障なし）	薩摩川内市
公共施設	県北部児童相談所（さつま町） 窓ガラス割れ（1枚） 天井の一部落下 消防学校（日置市） 本館2階壁にひび割れ	県

	南寮 1 階廊下の床に歪み 体育館軒下天井板の浮き 国際交流センター(鹿児島市) 外壁タイルに浮き 川内高等学校(薩摩川内市) 体育館の窓ガラス破損(1 枚) 校舎全体の窓枠部分に亀裂 川薩清修館高等学校(薩摩川内市) 管理棟と商業科棟間の 3 階渡り廊下連結部分の柱の一部ひび割れ、廊下壁の一部に剥がれ 出水工業高等学校(出水市) 建物接合部の伸縮部材の歪み ボルトの脱落 柱・壁面部分のひび割れ及び破損 高架水槽給水管の漏水 隼人工業高等学校(霧島市) 機械加工実習室の内壁に複数のひび割れ 薩摩中央高等学校(さつま町) 体育館舞台天井石膏ボードの一部剥離と粉末飛散 鹿児島中央高等学校(鹿児島市) 体育館外側天井の金属レール 固定金具の一部落下 伊佐農林高等学校(伊佐市) 普通教室棟のひび割れ、内装材の剥離、屋根材の落下 指宿高等学校(指宿市) 普通教室、特別教室棟の梁、	県
--	--	---

	柱、壁のひび割れ 普通教室・特別教室棟の堅樋 付け根の破損（２か所） 渡り廊下及び庇天井の浮きの 拡大 大口高等学校(伊佐市) 特別教室棟 1 階土間部分の一 部隆起及びひび割れ 野田女子高等学校(出水市) 教室内壁及び外壁のひび割れ 渡り廊下と校舎のエキスパン ションに歪み及び破損 渡り廊下雨樋の損傷 串木野特別支援学校(いちき串木野市) 体育館の壁のひび 小野小学校(霧島市) 校舎の柱、梁のひび割れ 盈進小学校(さつま町) 北校舎と南校舎の 2 階渡り廊 下柱カバーの一部剥がれ 湧水町郷土資料館 壁のひび（１箇所） 薩摩川内市本庁舎 天井・床等に被害あり（詳細 確認中） 長島町開発総合センター 大ホール破損（天井パネル 枠、壁タイル、水銀灯、客席 調光） 長島町文化ホール 大ホール破損（客席調光、吹 き出しダクト、天井ボード）	県 薩摩川内市 長島町
--	--	----------------------------------

商工業	店舗 1 件 建物破損（天井） （薩摩川内市） 設備 8 件 什器備品（エアコン、食器）、 配管等の破損 （出水市、薩摩川内市、阿久根市） 商品 16 件 商品破損 ※詳細確認中 （薩摩川内市、さつま町、いち き串木野市） その他 8 件 物流の停止・遅延等 ※詳細確認中 （薩摩川内市、いちき串木野 市、さつま町）	県
社会福祉施設	介護医療院 1 件 外壁・内壁の一部にひび （始良市） 介護老人保健施設 3 件 外壁タイル一部剥がれ 壁のタイル剥がれ エレベーター停止（1 基） 窓ガラス割れ （阿久根市、伊佐市、出水市） 小規模多機能型居宅介護事業所 1 件 建物のひび割れ （枕崎市）	県

	特別養護老人ホーム・短期入所生活介護 2 件 渡り廊下の沈下で防火扉が閉まらない。 渡り廊下の天井部分に隙間 （出水市、枕崎市） 通所リハビリテーション 1 件 柱の一部破損。タイル割れ。 （薩摩川内市）	県
指定文化財等	国指定史跡「鹿児島島津家墓所」の石塔の一部倒壊（さつま町） 国指定史跡「鹿児島島津家墓所」の碑面一部剥落ほか（鹿児島市） 市指定史跡「山田昌巖の墓」一部倒壊（出水市） 市指定史跡「木牟礼城跡」史跡のひび割れ（出水市）	県
電気	被害情報なし	九州電力 HP
ガス	被害情報なし	県 LP ガス協会
通信	被害情報なし	通信事業者 HP
上・下水道	鹿児島市 濁りが発生。給水車（3 台）で対応中 霧島市 濁りによる飲用制限中。 飲料水供給は給水車で対応中。 →解消済	県

	いちき串木野市 濁りによる飲用制限中。	
	伊佐市 濁りによる飲用制限中。	
	さつま町 濁りによる飲用制限中。 →解消済	

5 川内原子力発電所の状況

薩摩川内市（中郷）の震度：5弱

(1) プラントの状態

現時点で異常なし。1、2号機運転継続中

（冷却・閉じ込めに異常なし）

（7月28日21:30九州電力から報告）

- ・1、2号機の状況を改めて詳細に確認した結果、異常は確認されなかった。
- ・明日から明後日にかけて、「冷やす、止める、閉じ込める」機能が正常に作動するか、動作試験を行う。
- ・「冷やす、止める、閉じ込める」の12動作試験のうち、5動作試験については確認済（7月29日16:00九州電力から報告）残り7動作試験については、確認中。

(2) 排気筒モニタ（九電）、モニタリングポスト（九電・県）の値

現時点で異常及び欠測なし

(3) 川内原発内の地震計の震度

地表面・震度4、建屋1階・震度3、岩盤上・震度3

6 国・県・NEXCO管理道路の規制状況

九州縦貫自動車道（栗野IC～熊本県植木IC） 通行止め

→ 栗野IC～えびのICは解除済（7/28(火)20:31）

→ 植木IC～益城熊本空港ICまでは解除済（7/29(水)0:42）

→ えびのICから益城熊本空港ICまでは通行止め

7 熊本県への支援状況

- ・必要な支援等を把握するため、本日からリエゾンを2名派遣。
- ・DMAT（災害派遣医療チーム）11隊を派遣。
先発隊4隊が現地活動中。5隊が現地に向け移動中。2隊が明日（7/30(木)）出発予定。
- ・避難所における住民の健康管理等のため、明日（7/30(木)）から、保健

師 2 名、事務職員 1 名を宇土市に派遣予定。

- ・ 緊急消防援助隊 41 隊 133 名が本日から救助活動を実施。
- ・ 本日（29 日）、熊本地震の発生により、経営への影響が懸念される中小企業者等に対する金融相談窓口を設置。

3 行政における災害対応体制（7月29日 15:00時点）

- ・ 災害対策本部 1 長島町
- ・ 災害警戒本部 9 県（本庁、鹿児島地域振興局等）他5市町
- ・ 情報連絡体制 6 6市町

[illegible]