

原子力安全対策連絡協議会の会議結果の概要

開催日時	令和7年8月25日（月）午後2時00分～3時00分		
開催場所	アートホテル鹿児島「桜島」		
出席委員	知事，薩摩川内市長 他8名		
公開・非公開の別	マスコミ公開	傍聴者数	1名
問い合わせ先	原子力安全対策課 099-286-2377		
<p>議 題</p> <p>(1) 環境放射線調査結果について（令和7年1月～3月）</p> <p>(2) 温排水影響調査結果について（令和6年度冬季）</p> <p>(3) 川内原子力発電所の運転状況について</p> <p>(4) 川内原子力発電所原子力規制検査について</p>			
<p>審議結果等の概要</p> <p>1 環境放射線調査結果について（令和7年1月～3月） 川内原子力発電所周辺環境放射線調査の結果は，空間放射線量及び環境試料の放射能ともこれまでの調査結果と比較して同程度のレベルであり，異常は認められない旨の報告が行われた。</p> <p>2 温排水影響調査結果について（令和6年度冬季） 温排水の拡散範囲は過去の調査結果と比較すると，水温・塩分・流況，主要魚類及び漁業実態調査のバッチ網の漁獲量については，過去の変動の範囲内であったが，ごち網の漁獲量は昭和58年度（発電所稼働開始後）以降で最も少なかった。原因としては，漁期中に漁獲対象種の来遊が少なかったことなどが考えられるが，来遊には海況要因が複雑に関連しており，原因の解明は困難である旨の報告が行われた。</p> <p>3 川内原子力発電所の運転状況について 九州電力株式会社から，令和7年1月～3月の川内原子力発電所1，2号機の運転状況，令和7年3月末時点での放射性廃棄物の管理状況等の報告が行われた。</p> <p>4 川内原子力発電所原子力規制検査について 川内原子力規制事務所から，川内原子力発電所における令和6年度第4四半期の原子力規制検査の結果について報告が行われた。</p>			
<p>その他 特になし</p>			