

第3 定期検査の状況

川内原子力発電所の定期検査は、原子炉等規制法に基づき約1年に1回行われている。
定期検査では、原子炉設備・タービン設備・電気設備等について点検・検査が実施されている。

1 定期検査の実施状況(1号機)

(令和7年3月末現在)

	定検開始年月日 (発電停止)	運転開始年月日 (発電再開)	定検終了年月日 (通常運転復帰)	定検期間 (日) 〔停止期間 (日)〕
第 1 回	S 60. 2. 2	S 60. 4. 17	S 60. 5. 14	102 [75]
第 2 回	61. 3. 1	61. 5. 4	61. 5. 28	89 [65]
第 3 回	62. 6. 7	62. 8. 8	62. 9. 3	89 [63]
第 4 回	63. 9. 3	63. 11. 26	63. 12. 21	110 [85]
第 5 回	H 元 . 12. 27	H 2. 3. 2	H 2. 3. 29	93 [66]
第 6 回	3. 4. 7	3. 6. 30	3. 7. 31	116 [85] *
第 7 回	4. 8. 29	4. 11. 20	4. 12. 16	110 [84]
第 8 回	5. 11. 20	6. 3. 21	6. 4. 13	145 [122]
第 9 回	7. 4. 12	7. 6. 30	7. 7. 26	106 [80]
第 10 回	8. 8. 25	8. 12. 12	9. 1. 9	138 [110]
第 11 回	9. 12. 19	10. 4. 2	10. 4. 28	131 [105]
第 12 回	11. 4. 29	11. 6. 25	11. 7. 22	85 [58]
第 13 回	12. 8. 7	12. 11. 2	12. 11. 28	114 [88]
第 14 回	13. 12. 26	14. 2. 26	14. 3. 26	91 [63]
第 15 回	15. 4. 20	15. 6. 17	15. 7. 15	87 [59]
第 16 回	16. 8. 13	16. 10. 21	16. 11. 16	96 [70]
第 17 回	17. 12. 13	18. 3. 1	18. 3. 28	106 [79]
第 18 回	19. 4. 16	19. 7. 12	19. 8. 8	115 [88]
第 19 回	20. 8. 7	20. 11. 14	20. 12. 10	126 [100]
第 20 回	22. 1. 4	22. 5. 17	22. 6. 11	159 [134]
第 21 回	23. 5. 10	27. 8. 14	27. 9. 10	1,585 [1,558]
第 22 回	28. 10. 6	28. 12. 11	29. 1. 6	93 [67]
第 23 回	30. 1. 29	30. 6. 3	30. 6. 29	152 [126]
第 24 回	R 元 . 7. 27	R 元 . 10. 5	R 元 . 11. 1	98 [71]
第 25 回	2. 3. 16	2. 11. 19	2. 12. 15	275 [249]
第 26 回	3. 10. 17	3. 12. 20	4. 1. 17	93 [65]
第 27 回	5. 2. 16	5. 4. 23	5. 5. 19	93 [67]
第 28 回	6. 6. 14	6. 8. 29	6. 9. 25	104 [77]

* 中性子検出器の故障による停止期間(7.17～19)を含まない。

2 定期検査の実施状況(2号機)

(令和7年3月末現在)

	定検開始年月日 (発電停止)	運転開始年月日 (発電再開)	定検終了年月日 (通常運転復帰)	定検期間(日) 〔停止期間(日)〕
第 1 回	S 61. 9. 22	S 61. 11. 29	S 61. 12. 24	94 [69]
第 2 回	62. 10. 5	62. 12. 8	63. 1. 8	96 [65]
第 3 回	63. 12. 27	H 元. 4. 28	H 元. 5. 25	150 [123]
第 4 回	H 2. 5. 28	2. 7. 27	2. 8. 21	86 [61]
第 5 回	3. 9. 8	3. 12. 1	3. 12. 26	110 [85]
第 6 回	4. 12. 25	5. 3. 19	5. 4. 14	111 [85]
第 7 回	6. 4. 9	6. 7. 8	6. 8. 3	117 [91]
第 8 回	7. 9. 2	7. 11. 26	7. 12. 21	111 [86]
第 9 回	8. 12. 25	9. 3. 13	9. 4. 8	105 [79]
第 10 回	10. 4. 26	10. 7. 9	10. 8. 4	101 [75]
第 11 回	11. 8. 12	11. 11. 6	11. 12. 2	113 [87]
第 12 回	12. 12. 25	13. 3. 1	13. 3. 27	93 [67]
第 13 回	14. 4. 13	14. 6. 11	14. 7. 5	84 [60]
第 14 回	15. 8. 4	15. 9. 30	15. 10. 24	82 [58]
第 15 回	16. 11. 20	17. 2. 3	17. 3. 3	104 [76] *
第 16 回	18. 4. 2	18. 5. 22	18. 6. 20	80 [51]
第 17 回	19. 7. 18	19. 9. 29	19. 10. 26	101 [74]
第 18 回	20. 11. 25	21. 2. 28	21. 3. 25	121 [96]
第 19 回	22. 4. 12	22. 7. 9	22. 8. 4	115 [89]
第 20 回	23. 9. 1	27. 10. 21	27. 11. 17	1, 539 [1, 512]
第 21 回	28. 12. 16	29. 2. 26	29. 3. 24	99 [73]
第 22 回	30. 4. 23	30. 8. 31	30. 9. 28	159 [131]
第 23 回	R 元. 10. 18	R 元. 12. 26	R 2. 1. 23	98 [70]
第 24 回	2. 5. 20	2. 12. 24	3. 1. 22	248 [219]
第 25 回	4. 2. 21	4. 6. 13	4. 7. 11	141 [113]
第 26 回	5. 5. 13	5. 7. 18	5. 8. 15	95 [67]
第 27 回	6. 9. 14	6. 11. 30	6. 12. 25	104 [78]

* B湿分分離加熱器出口配管フランジ部からの蒸気漏れに伴う点検停止期間(2. 9～12) を含まない。