



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）

第一南薩地区

水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）第一南薩地区8－1工区

金抜き設計書

（当初）

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:塗木加圧機場ポンプ分解整備一式(南九州市知覧町東別府小横畑14822-2)

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:塗木加圧機場ポンプ分解整備一式(南九州市知覧町東別府小横畑14822-2)

[illegible]

工事別工事名:塗木加圧機場ポンプ分解整備一式(南九州市知覧町東別府小横畑14822-2)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 第一南薩地区
工事名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 第一南薩地区 8－1 工区

工事別工事名: 塗木加圧機場ポンプ分解整備一式(南九州市知覧町東別府小横畑 1 4 8 2 2－2)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					
・輸送費	1.000	式			
・ ・ 輸送費	1.000	式			
・ ・ ・ 輸送費	1.000	式			1 式当たり
S41040 往路輸送費（現地→分解整備工場） 用排水ポンプ設備固定機場, 3.2ton, 30km	1.000	式			歩A・単A S単 33号
S41040 復路輸送費（分解整備工場→現地） 用排水ポンプ設備固定機場, 3.2ton, 30km	1.000	式			歩A・単A S単 34号
合 計					
・用排水機修繕工	1.000	式			
・ ・ 標準外用排水機修繕工	1.000	式			
・ ・ ・ 工場整備費 ポンプ分解清掃・塗装・部品取替・組立	1.000	式			1 式当たり
S41001 〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備, 製 作 工,	100.500	人			歩A・単A S単 29号
合 計					
・ ・ ・ 材料費	1.000	式			1 式当たり
S40013 据付材料費（材料費・補助材料費） φ200ﾌﾗﾝｼﾞ 及び φ200両ﾌﾗﾝｼﾞ 短管等周り配管分含む	1.000	式			歩A・単A S単 28号
合 計					
・ ・ ・ 機械経費	1.000	式			1 式当たり
P96008 トラッククレーン 13トン吊り リース	3.000	日			歩A・単A
P96009 ユニック車（4.0トン） 2.9トン吊り リース	3.000	日			歩A・単A
合 計					
・ ・ ・ ポンプ・電動機撤去・据付工 ポンプ室・流入弁室撤去・据付工（ストレナを除く）	1.000	式			1 式当たり
S41001 〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備, 据 付 工,	62.000	人			歩A・単A S単 30号
S41001 〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備, 普通作業員,	16.000	人			歩A・単A S単 31号
S41001 〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備, 電 工,	26.000	人			歩A・単A S単 32号
X41006 据付間接費（対象：据付工） 用排水ポンプ設備, 140%,	1.000	式			歩A・単A X単 1号
合 計					
計（1）（直接費対象分）					
計（2）（間接費対象分）					
・ ・ ・ ストレナ撤去・据付工（流入弁室）	1.000	式			1 式当たり
S41001 〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備, 据 付 工,	0.830	人			歩A・単A S単 30号
S41001 〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備, 普通作業員,	0.100	人			歩A・単A S単 31号
X41006 据付間接費（対象：据付工） 用排水ポンプ設備, 140%,	1.000	式			歩A・単A X単 2号
合 計					
計（1）（直接費対象分）					
計（2）（間接費対象分）					
・ ・ ・ 試運転調整費 揚水機場	1.000	式			1 式当たり
S41001 〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備, 据 付 工,	14.000	人			歩A・単A S単 30号
X41006 据付間接費（対象：据付工） 用排水ポンプ設備, 140%,	1.000	式			歩A・単A X単 3号

工事別工事名:塗木加圧機場ポンプ分解整備一式(南九州市知覧町東別府小横畑14822-2)

[illegible]

工事別工事名:塗木加圧機場ポンプ分解整備一式(南九州市知覧町東別府小横畑14822-2)

[illegible]

事業名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 第一南薩地区
工事名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 第一南薩地区 8－1 工区

工事別工事名: 塗木加圧機場ポンプ分解整備一式(南九州市知覧町東別府小横畑 1 4 8 2 2－2)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 1 号 ***					
S02117	建設廃材（鉄くず）		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材（鉄くず） ヘビーH1			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	ヘビーH1		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3) 単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96010	建設廃材（鉄くず） ヘビーH1	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 2 号 ***					
S40006	羽根車キー S50CN		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	羽根車キー S50CN 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96002 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96002	羽根車キー S50CN 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 3 号 ***					
S40006	軸継手キー C50CN		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軸継手キー C50CN 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96003 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96003	軸継手キー C50CN 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 4 号 ***					
S40006	軸スリーブ CAC406		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軸スリーブ CAC406 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96004 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96004	軸スリーブ CAC406 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 5 号 ***					
S40006	ディスタンスピース SS400		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ディスタンスピース SS400 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96005 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96005	ディスタンスピース SS400 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 第一南薩地区					
工事名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 第一南薩地区 8－1 工区					

工事別工事名: 塗木加圧機場ポンプ分解整備一式(南九州市知覧町東別府小横畑 1 4 8 2 2－2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単－ 6号 ***					
S40006	玉軸受		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	玉軸受 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データコート	K96006		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 規格	横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品		週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96006	玉軸受					
	横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 7号 ***					
S40006	パッキン板 SUS304		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	パッキン板 SUS304 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データコート	K96007		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 規格	横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品		週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96007	パッキン板 SUS304					
	横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 8号 ***					
S40006	封水リング SCS14		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	封水リング SCS14 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データコート	K96008		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 規格	横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品		週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96008	封水リング SCS14					
	横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 9号 ***					
S40006	パッキン押え SCS13		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	パッキン押え SCS13 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データコート	K96009		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 規格	横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品		週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96009	パッキン押え SCS13					
	横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 10号 ***					
S40006	水切リング SCS14		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水切リング SCS14 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データコート	K96029		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 規格	横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品		週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 第一南薩地区					
工事名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 第一南薩地区 8－1 工区					
工事別工事名:塗木加圧機場ポンプ分解整備一式(南九州市知覧町東別府小横畑 1 4 8 2 2－2)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96029	水切リング SCS14 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 11号 ***					
S40006	ライナーリング CAC406		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナーリング CAC406 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)基礎データコード	K96010		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格	横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96010	ライナーリング CAC406 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 12号 ***					
S40006	オイルシール STD		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オイルシール STD 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)基礎データコード	K96011		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格	横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96011	オイルシール STD 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 13号 ***					
S40006	ケーシングガスケット ABV #6500		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケーシングガスケット ABV #6500 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)基礎データコード	K96012		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格	横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96012	ケーシングガスケット ABV #6500 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 14号 ***					
S40006	スリーブ用シートパッキン V #6500		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スリーブ用シートパッキン V #6500 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)基礎データコード	K96013		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格	横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96013	スリーブ用シートパッキン V #6500 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 15号 ***					
S40006	軸受カバーシートパッキン (オイルシート)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軸受カバーシートパッキン (オイルシート) 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 第一南薩地区				
工事名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 第一南薩地区 8－1 工区				

工事別工事名: 塗木加圧機場ポンプ分解整備一式(南九州市知覧町東別府小横畑 1 4 8 2 2－2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 基礎デークート 2) 規格	K96014 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96014	軸受カバーシートパッキン (オイルート) 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 16号 ***					
S40006	グラントパッキン P#6501L#イ グラントパッキン P#6501L#イ 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 基礎デークート 2) 規格	K96015 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96015	グラントパッキン P#6501L#イ 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 17号 ***					
S40006	グラントボルト C3604BD グラントボルト C3604BD 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 基礎デークート 2) 規格	K96016 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96016	グラントボルト C3604BD 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 18号 ***					
S40006	軸受用ナット SS400 軸受用ナット SS400 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 基礎デークート 2) 規格	K96017 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96017	軸受用ナット SS400 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 19号 ***					
S40006	軸受用座金 SS400 軸受用座金 SS400 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 基礎デークート 2) 規格	K96018 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96018	軸受用座金 SS400 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 20号 ***					

事業名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 第一南薩地区
工事名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 第一南薩地区 8－1 工区

工事別工事名: 塗木加圧機場ポンプ分解整備一式(南九州市知覧町東別府小横畑 1 4 8 2 2－2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	ヘイコウビン SUS304		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ヘイコウビン SUS304 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96019		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
		横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96019	ヘイコウビン SUS304 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 21号 ***					
S40006	グリースニップル C3602Bd		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グリースニップル C3602Bd 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96020		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
		横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96020	グリースニップル C3602Bd 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 22号 ***					
S40006	主ポンプ電動機 145KW		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	主ポンプ電動機 145KW 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96026		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
		横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96026	主ポンプ電動機 145KW 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 23号 ***					
S40006	保圧ポンプ（横軸片吸込多段渦巻ポンプ）		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	保圧ポンプ（横軸片吸込多段渦巻ポンプ）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96022		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96022	保圧ポンプ（横軸片吸込多段渦巻ポンプ） 吸込φ80mm, 吐出φ80mm, 7.5kw	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 24号 ***					
S40006	電動オリス弁 φ200		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電動オリス弁 φ200			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96023		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96023	電動オリス弁 φ200 （又は電動式ノズルスー弁）	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 第一南薩地区					
工事名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 第一南薩地区 8－1 工区					

工事別工事名: 塗木加圧機場ポンプ分解整備一式(南九州市知覧町東別府小横畑 1 4 8 2 2－2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 25号 ***					
S40006	手動式仕切弁 φ 2 0 0		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手動式仕切弁 φ 2 0 0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96024		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96024	手動式仕切弁 φ 2 0 0 外ネジ式手動仕切弁 (10k)	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 26号 ***					
S40006	ストレーナ φ 2 0 0mm		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ストレーナ φ 2 0 0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96025		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96025	ストレーナ φ 2 0 0mm バケット式	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 27号 ***					
S40013	工場消耗・雑材料費（塗装資材・油脂類含む）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工場消耗・雑材料費（塗装資材・油脂類含む） φ 200フランジ 及び φ 200両フランジ 短管含む			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96027 φ 200フランジ 及び φ 200両フランジ 短・		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96027	工場消耗・雑材料費（塗装資材・油脂類含む） φ 200フランジ 及び φ 200両フランジ 短管含む	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 28号 ***					
S40013	据付材料費（材料費・補助材料費）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	据付材料費（材料費・補助材料費） φ 200フランジ 及び φ 200両フランジ 短管等周り配管分含む			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96028 φ 200フランジ 及び φ 200両フランジ 短・		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96028	据付材料費（材料費・補助材料費） φ 200フランジ 及び φ 200両フランジ 短管等周り配管分含む	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 29号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備、製 作 工、			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 工種区分 2) 労務者区分 3) その他の補助文	用排水ポンプ設備 製 作 工		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R03001	製 作 工	1.000	人			

事業名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 第一南薩地区
工事名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 第一南薩地区 8－1 工区

工事別工事名: 塗木加圧機場ポンプ分解整備一式(南九州市知覧町東別府小横畑 1 4 8 2 2－2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単－ 30号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備, 据 付 工,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 労務者区分	据 付 工		週休: 月単位	時間的制約: なし	
	3) その他の補助文			制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R03002	据 付 工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単－ 31号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備, 普通作業員,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 労務者区分	普通作業員		週休: 月単位	時間的制約: なし	
	3) その他の補助文			制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単－ 32号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備, 電 工,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 労務者区分	電 工		週休: 月単位	時間的制約: なし	
	3) その他の補助文			制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01013	電 工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単－ 33号 ***					
S41040	往路輸送費（現地→分解整備工場）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場, 3.2ton, 30km			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備固定機場		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 対象要素 (x) の数量	3.200ton		週休: 月単位	時間的制約: なし	
	3) 想定輸送距離 (D) の数量	30.000km		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
K79213	輸送費	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S単－ 34号 ***					
S41040	復路輸送費（分解整備工場→現地）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場, 3.2ton, 30km			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備固定機場		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 対象要素 (x) の数量	3.200ton		週休: 月単位	時間的制約: なし	

工事別工事名:塗木加圧機場ポンプ分解整備一式(南九州市知覧町東別府小横畑14822-2)

[illegible]

[illegible]

事業名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 第一南薩地区					
工事名	水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 第一南薩地区 8－1 工区					
工事別工事名: 塗木加圧機場ポンプ分解整備一式(南九州市知覧町東別府小横畑 1 4 8 2 2－2)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96008	トラッククレーン 13トン吊り リース	3.000	日			単A
P96009	ユニック車（4.0トン） 2.9トン吊り リース	3.000	日			単A
P96010	建設廃材（鉄くず） ヘビーH1	1.600	ton			単A
	小 計					
	合 計					
K96025	ストレーナ φ200mm バケット式	1.000	組			単A
K96026	主ポンプ電動機 145KW 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	2.000	台			単A
K96027	工場消耗・雑材料費（塗装資材・油脂類含む） φ200フランジ及びφ200両フランジ短管含む	1.000	式			単A
	小 計					
	ポンプ材料					
K96002	羽根車キー S50CN 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	2.000	個			単A
K96003	軸継手キー C50CN 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	2.000	個			単A
K96004	軸スリーブ CAC406 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	4.000	個			単A
K96005	ディスタンスピース SS400 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	2.000	個			単A
K96006	玉軸受 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	4.000	個			単A
K96007	バックイン板 SUS304 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	4.000	個			単A
K96008	封水リング SCS14 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	4.000	個			単A
K96009	バックイン押え SCS13 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	4.000	個			単A
K96010	ライナーリング CAC406 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	4.000	個			単A
K96011	オイルシール STD 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	6.000	個			単A
K96012	ケーシングガスケット ABV#6500 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	2.000	組			単A
K96013	スリーブ用シートパッキン V#6500 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	4.000	個			単A
K96014	軸受カバーシートパッキン (オイルシート) 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	4.000	個			単A
K96015	グランドパッキン P#6501L&I 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	20.000	個			単A
K96016	グランドボルト C3604BD 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	8.000	個			単A
K96017	軸受用ナット SS400 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	2.000	個			単A
K96018	軸受用座金 SS400 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	2.000	個			単A
K96019	ヘイコウピン SUS304 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	4.000	個			単A
K96020	グリースニップル C3602Bd 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	4.000	個			単A
K96022	保圧ポンプ（横軸片吸込多段渦巻ポンプ） 吸込φ80mm,吐出φ80mm, 7.5kw	2.000	台			単A
K96023	電動リフリス弁 φ200 （又は電動式ノズルスルース弁）	1.000	台			単A
K96024	手動式仕切弁 φ200 外ネジ式手動仕切弁（10k）	2.000	台			単A
K96028	据付材料費（材料費・補助材料費） φ200フランジ及びφ200両フランジ短管等周り配管分含む	1.000	式			単A
K96029	水切リング SCS14 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 取替部品	4.000	個			単A
	小 計					
K79213	旅費・宿泊費 輸送費	2.000	式			単A

工事別工事名:塗木加圧機場ポンプ分解整備一式(南九州市知覧町東別府小横畑14822-2)

[illegible]

[illegible]