

# 県立高校

令和4年4月1日時点

学校名	棟番号	建物区分	構造	階数	建築年月	面積 (㎡)	耐震基準	耐震診断		耐震性
								第2次診断		
								Is値	Ctu × Sd	
鶴丸高等学校	1-1	校	R	4	S39.3	2,785	旧	改修済		○
	1-2	校	R	4	S40.12	2,695	旧	改修済		○
	2	校	R	4	S39.3	2,211	旧	改修済		○
	4	校	R	2	S39.3	122	旧	1.11	0.39	○
	9	校	R	3	S47.5	1,077	旧	改修済		○
	12	校	R	2	S57.3	861	新	-	-	○
	14	屋	R	3	S60.2	140	新	-	-	○
	15	屋	R	3	S60.5	1,754	新	-	-	○
18	校	R	3	H6.8	1,797	新	-	-	○	
甲南高等学校	1	校	R	3	S5.9	6,767	旧	0.86	0.45	○
	2	校	R	2	S43.10	1,373	旧	0.70	0.30	○
	14	校	R	4	S48.3	819	旧	0.71	0.30	○
	17	校	R	3	S57.3	879	新	-	-	○
	20	屋	R	4	H9.12	1,041	新	-	-	○
	21	校	R	2	H19.10	777	新	-	-	○
22	校	R	3	H26.3	667	新	-	-	○	
鹿児島中央高等学校	2-1	校	R	3	S10.9	598	旧	改修済		○
	2-2	校	R	3	S46.5	85	旧	0.91	0.51	○
	3-1	校	R	4	S10.9	3,769	旧	0.75	0.64	○
	3-2	校	R	5	R2.2	4,840	新	-	-	○
	13	校	R	2	S49.3	273	旧	2.21	0.51	○
	18	屋	R	4	S58.7	1,423	新	-	-	○
20	校	R	5	S59.9	733	新	-	-	○	
錦江湾高等学校	1	校	R	4	S46.4	1,688	旧	改修済		○
	2-1	校	R	4	S46.8	1,283	旧	改修済		○
	2-2	校	R	4	S46.8	383	旧	0.89	0.32	○
	5	屋	S	1	S47.3	370	旧	改修済		○
	6	校	R	3	S47.6	1,481	旧	0.71	0.58	○
	8-1	校	R	2	S47.6	762	旧	1.25	0.37	○
	8-2	校	R	2	S47.6	117	旧	改修済		○
	9	校	R	2	S60.1	371	新	-	-	○
	10	校	R	1	S47.6	429	旧	1.68	0.66	○
	11	校	R	4	S47.7	327	旧	0.85	0.69	○
	12	校	R	1	S48.3	352	旧	3.20	2.56	○
	13	校	R	3	S48.3	394	旧	0.72	0.33	○
14	屋	R	2	S48.5	1,759	旧	1.39	0.39	○	
25	校	R	3	S57.3	786	新	-	-	○	

# 県立高校

令和4年4月1日時点

学校名	棟番号	建物区分	構造	階数	建築年月	面積 (㎡)	耐震基準	耐震診断		耐震性	
								第2次診断			
								Is値	Ctu × Sd		
武岡台高等学校	1	校	R	2	S62.3	719	新	-	-	○	
	2	校	R	2	S62.3	38	新	-	-	○	
	3	校	R	2	S62.3	38	新	-	-	○	
	4	校	R	3	S62.3	596	新	-	-	○	
	5	校	R	3	S62.3	596	新	-	-	○	
	6	校	R	3	S62.3	2,567	新	-	-	○	
	7	校	R	3	S62.3	641	新	-	-	○	
	10	校	R	2	S62.3	58	新	-	-	○	
	11	校	R	3	S63.2	641	新	-	-	○	
	12	校	R	2	S63.2	61	新	-	-	○	
	13	校	R	4	S63.2	749	新	-	-	○	
	14	校	R	4	S63.2	1,112	新	-	-	○	
	15	校	R	4	S63.2	1,551	新	-	-	○	
	16	校	R	2	S63.2	375	新	-	-	○	
	17	屋	R	2	S63.2	1,653	新	-	-	○	
	18	校	R	2	S56.3	198	旧	1.66	0.37	○	
	19	屋	R	2	S63.3	54	新	-	-	○	
	開陽高等学校	1	校	R	4	H15.3	6,678	新	-	-	○
		2	校	R	3	H15.3	2,936	新	-	-	○
3		校	R	3	H15.3	334	新	-	-	○	
4		屋	R	4	H15.3	2,898	新	-	-	○	
5		校	R	1	H15.3	14	新	-	-	○	
明桜館高等学校	9	校	R	4	S51.12	1,952	旧	改修済		○	
	10	校	R	5	S51.12	1,041	旧	改修済		○	
	11	校	R	4	S51.12	2,216	旧	改修済		○	
	12	校	R	4	S52.3	544	旧	改修済		○	
	16	校	R	4	S52.5	2,514	旧	改修済		○	
	18	屋	R	2	S52.8	1,721	旧	0.81	0.50	○	
	22	屋	R	1	S56.3	370	旧	2.51	2.05	○	
	25	屋	S	1	H8.3	480	新	-	-	○	
松陽高等学校	1	校	R	2	S58.7	732	新	-	-	○	
	2	校	R	2	S58.7	168	新	-	-	○	
	5-1	校	R	3	S58.8	649	新	-	-	○	
	5-2	校	R	3	S58.8	1,958	新	-	-	○	
	6	校	R	3	S58.7	1,028	新	-	-	○	
	7	校	R	3	S59.1	1,028	新	-	-	○	
	8	校	R	2	S59.1	1,418	新	-	-	○	
	9	校	R	1	S58.11	251	新	-	-	○	
	10	校	R	2	S58.7	865	新	-	-	○	
	11	屋	R	2	S59.1	1,691	新	-	-	○	
	13	屋	R	1	S58.11	375	新	-	-	○	
	21	校	R	3	H7.12	3,065	新	-	-	○	
	鹿児島東高等学校	24	校	R	2	S43.12	140	旧	1.30	1.05	○
40		校	R	4	S50.3	1,744	旧	改修済		○	
41		校	R	4	S50.9	1,707	旧	0.92	0.32	○	
43		校	R	2	S51.4	80	旧	改修済		○	
56		屋	R	3	H1.5	1,835	新	-	-	○	
59		校	R	4	H3.8	2,575	新	-	-	○	
60		校	R	2	H5.3	129	新	-	-	○	

# 県立高校

令和4年4月1日時点

学校名	棟番号	建物区分	構造	階数	建築年月	面積 (㎡)	耐震基準	耐震診断		耐震性
								第2次診断		
								Is値	Ctu × Sd	
鹿 児 島 工 業 高 等 学 校	14	校	R	4	S44.10	1,291	旧	改修済		○
	38	校	R	4	S44.10	1,297	旧	改修済		○
	45	屋	R	4	H21.2	5,404	新	-	-	○
	47	校	S	1	H22.6	381	新	-	-	○
	49	校	R	6	H25.3	5,074	新	-	-	○
	48	校	S	2	H2.3	410	新	-	-	○
	51	校	R	6	H27.3	4,666	新	-	-	○
	52	校	R	6	H29.2	2,984	新	-	-	○
	55	校	R	4	R1.3	3,751	新	-	-	○
	56	校	R	3	R4.3	3,930	新	-	-	○
鹿 児 島 南 高 等 学 校	1	校	R	3	S37.11	761	旧	改修済		○
	2	校	R	3	S42.3	660	旧	改修済		○
	8	校	R	3	S42.3	133	旧	1.40	0.40	○
	24	校	R	4	S54.6	305	旧	改修済		○
	27	校	R	4	S54.11	3,369	旧	0.79	0.30	○
	29	校	R	2	S55.3	360	旧	0.72	0.31	○
	37	屋	S	2	H13.3	1,433	新	-	-	○
	40	屋	R	4	H15.7	4,568	新	-	-	○
	41	校	R	4	R2.3	3,627	新	-	-	○
	42	校	R	4	R2.4	3,464	新	-	-	○
指 宿 高 等 学 校	11	校	R	3	S41.12	971	旧	改修済		○
	12	校	R	3	S42.12	1,040	旧	改修済		○
	13	校	R	2	S42.12	121	旧	改修済		○
	16	屋	R	2	S42.2	1,608	旧	1.01	0.33	○
	31	屋	R	1	S57.3	370	新	-	-	○
	34	校	R	2	S60.3	525	新	-	-	○
山 川 高 等 学 校	37	校	R	2	S47.4	925	旧	改修済		○
	38	校	R	4	S47.6	1,812	旧	0.77	0.31	○
	40	校	R	3	S48.6	1,947	旧	0.82	0.37	○
	46	校	R	2	S63.1	144	新	-	-	○
	50	校	R	1	S51.10	567	旧	2.36	1.91	○
	55	屋	R	1	S54.3	912	旧	2.07	1.69	○
	63	屋	R	1	S62.2	370	新	-	-	○
	64	校	R	2	H4.3	345	新	-	-	○
	65	校	R	1	H4.3	354	新	-	-	○

# 県立高校

令和4年4月1日時点

学校名	棟番号	建物区分	構造	階数	建築年月	面積 (㎡)	耐震基準	耐震診断		耐震性
								第2次診断		
								Is値	Ctu × Sd	
穎 娃 高 等 学 校	1	校	R	3	S28.10	1,187	旧	0.75	0.31	○
	8	校	R	2	S42.3	59	旧	1.01	0.31	○
	11	校	R	3	S38.7	995	旧	改修済		○
	15	校	R	2	S42.2	200	旧	1.00	0.47	○
	15	校	R	2	S42.2	160	旧	改修済		○
	17	校	R	2	S40.3	134	旧	改修済		○
	21	校	R	1	S39.9	327	旧	改修済		○
	24	校	R	1	S46.4	432	旧	1.56	0.48	○
	28	屋	S	1	S45.3	400	旧	0.93	2.86	○
	41	校	R	3	S49.4	750	旧	改修済		○
	45	校	R	2	S55.3	480	旧	0.85	0.46	○
	47	屋	R	2	S57.3	1,317	新	-	-	○
	49	校	R	3	S57.3	1,449	新	-	-	○
	54	校	R	1	S63.3	210	新	-	-	○
55	校	S	2	H2.10	296	新	-	-	○	
枕 崎 高 等 学 校	5	校	R	3	S38.8	1,033	旧	改修済		○
	6	校	R	3	S41.4	415	旧	改修済		○
	9	屋	R	2	S45.3	1,572	旧	改修済		○
	20	校	R	2	S54.3	832	旧	1.30	0.41	○
	23	屋	R	1	S54.12	370	旧	2.51	2.05	○
	35	校	R	3	H11.3	1,390	新	-	-	○
鹿 児 島 水 産 高 等 学 校	1	校	R	2	S46.6	918	旧	改修済		○
	2-1	校	R	3	S46.3	1,736	旧	改修済		○
	2-2	校	R	3	S47.4	2,239	旧	改修済		○
	3	校	R	1	S46.3	540	旧	1.47	1.18	○
	4	校	R	1	S46.3	498	旧	1.23	1.25	○
	6	校	R	2	S46.4	49	旧	0.98	0.34	○
	40	校	R	4	S46.6	2,866	旧	改修済		○
	45	校	R	3	S46.6	882	旧	0.81	0.31	○
	46	校	R	1	S46.3	318	旧	1.34	0.94	○
	47	屋	R	2	S47.6	1,176	旧	0.87	0.47	○
67	校	R	1	S63.3	429	新	-	-	○	
加 世 田 高 等 学 校	32	校	R	2	S58.6	1,688	新	-	-	○
	33	校	R	3	S58.6	1,834	新	-	-	○
	34	校	R	2	S58.3	896	新	-	-	○
	36	校	R	2	S58.6	88	新	-	-	○
	38	校	R	2	S58.6	576	新	-	-	○
	41	屋	R	2	S59.2	1,604	新	-	-	○
	42	屋	R	1	S58.7	371	新	-	-	○
	49	校	R	2	H6.3	353	新	-	-	○
加 世 田 常 潤 高 等 学 校	1	校	R	3	S44.5	2,656	旧	改修済		○
	5	校	R	2	S44.6	1,974	旧	0.70	0.39	○
	6	校	R	2	S44.6	1,409	旧	0.99	0.36	○
	11	校	S	1	S44.3	429	旧	改修済		○
	37	屋	R	2	S46.9	1,787	旧	0.74	0.59	○
	40	屋	S	1	S47.12	370	旧	1.16	3.39	○
	66	校	S	1	H16.3	540	新	-	-	○
	69	校	S	1	H31.2	299	新	-	-	○

# 県立高校

令和4年4月1日時点

学校名	棟番号	建物区分	構造	階数	建築年月	面積 (㎡)	耐震基準	耐震診断		耐震性
								第2次診断		
								Is値	Ctu × Sd	
川 辺 高 等 学 校	1	校	R	3	S38.6	794	旧	改修済		○
	2	校	R	2	S41.6	219	旧	1.03	0.83	○
	3	校	R	2	S42.3	1,265	旧	改修済		○
	4	屋	R	2	S45.6	1,310	旧	0.95	0.31	○
	18	校	R	1	S46.5	209	旧	1.55	0.49	○
	19	屋	S	1	S47.12	370	旧	0.76	2.35	○
	29	校	R	2	S57.3	304	新	-	-	○
	33	校	R	2	S61.1	583	新	-	-	○
	70	校	S	1	H12.7	336	新	-	-	○
薩 南 工 業 高 等 学 校	1-1	校	R	5	S39.8	2,647	旧	改修済		○
	1-2	校	R	5	S38.5	1,404	旧	改修済		○
	4	校	R	2	S36.3	159	旧	改修済		○
	5	校	R	4	S45.4	917	旧	改修済		○
	8	校	R	3	S44.4	1,023	旧	改修済		○
	14	屋	R	1	S42.3	1,134	旧	改修済		○
	22	屋	S	1	S48.3	370	旧	0.89	2.74	○
	34	校	R	3	S61.3	1,110	新	-	-	○
	38	校	R	2	H3.5	538	新	-	-	○
40	校	R	2	H11.3	1,235	新	-	-	○	
吹 上 高 等 学 校	3	校	R	1	S40.3	499	旧	1.09	0.44	○
	4	校	R	2	S38.3	265	旧	改修済		○
	5-1	校	R	3	S45.3	1,304	旧	改修済		○
	5-2	校	R	3	S45.3	907	旧	改修済		○
	7	校	R	2	S41.3	199	旧	1.13	0.91	○
	13	屋	R	2	S42.3	1,486	旧	0.73	0.41	○
	20	校	R	3	S46.4	769	旧	改修済		○
	27	校	R	2	S48.4	167	旧	改修済		○
	28	屋	S	1	S49.4	370	旧	0.83	2.55	○
伊 集 院 高 等 学 校	1	校	R	3	S36.5	994	旧	改修済		○
	2	校	R	3	S43.4	895	旧	改修済		○
	3	屋	R	2	S43.9	1,630	旧	改修済		○
	35-1	校	R	4	S52.12	1,122	旧	0.70	0.36	○
	35-2	校	R	4	H7.3	350	新	-	-	○
	36	校	R	3	S53.3	144	旧	1.37	0.34	○
	37	校	R	2	S53.7	232	旧	0.71	0.58	○
	41	屋	R	1	S54.12	370	旧	2.51	2.05	○

# 県立高校

令和4年4月1日時点

学校名	棟番号	建物区分	構造	階数	建築年月	面積 (㎡)	耐震基準	耐震診断		耐震性
								第2次診断		
								Is値	Ctu × Sd	
市来農芸高等学校	1	校	R	3	S41.3	957	旧	改修済		○
	10	屋	R	2	S41.7	884	旧	改修済		○
	22-1	校	R	3	S40.3	2,984	旧	改修済		○
	22-2	校	R	3	S44.3	906	旧	0.70	0.41	○
	22-3	校	R	3	H15.2	150	新	-	-	○
	26	校	S	1	S40.3	232	旧	改修済		○
	48	校	S	2	S45.3	151	旧	改修済		○
	79-1	校	R	3	S55.3	1,181	旧	0.82	0.66	○
	79-2	校	R	3	S55.3	184	旧	0.82	0.66	○
	81	屋	R	1	S59.10	370	新	-	-	○
	86	校	R	2	S61.2	288	新	-	-	○
	87	校	R	2	S62.3	548	新	-	-	○
	88	校	R	1	S62.3	252	新	-	-	○
92	校	R	1	H2.3	272	新	-	-	○	
串木野高等学校	9	屋	R	2	S44.2	947	旧	改修済		○
	10	校	R	3	S45.3	2,344	旧	改修済		○
	13	校	R	3	S46.7	2,918	旧	0.83	0.31	○
	14	屋	S	1	S49.4	370	旧	0.76	2.36	○
川内高等学校	41	校	R	5	H27.12	4,453	新	-	-	○
	43	校	R	4	H29.12	2,840	新	-	-	○
	7	屋	R	2	S45.7	2,234	旧	改修済		○
	18	校	S	1	S47.10	400	旧	0.86	2.64	○
	31	校	R	2	H3.5	537	新	-	-	○
	34	屋	S	1	H7.2	443	新	-	-	○
	36	校	R	3	H9.3	402	新	-	-	○
	37	校	S	2	H9.3	756	新	-	-	○
川内商工高等学校	2-1	校	R	4	S45.3	1,200	旧	改修済		○
	2-2	校	R	4	S55.3	673	旧	改修済		○
	3	校	S	1	S36.3	1,011	旧	改修済		○
	4	校	S	1	S36.3	241	旧	改修済		○
	5	校	S	1	S40.2	166	旧	1.07	0.61	○
	6	校	R	3	S38.3	659	旧	0.73	0.49	○
	8	校	R	2	S41.4	166	旧	0.97	0.78	○
	9	校	R	1	S46.3	846	旧	改修済		○
	21	屋	R	2	S47.5	1,561	旧	改修済		○
	25	校	R	2	S55.3	1,206	旧	0.99	0.49	○
	27	校	S	2	S51.5	449	旧	改修済		○
	31	校	R	2	H4.3	430	新	-	-	○
	33	屋	S	1	H9.2	460	新	-	-	○
	34	校	R	3	H11.7	1,540	新	-	-	○
35	校	R	3	H11.7	1,296	新	-	-	○	
43	校	S	1	H23.3	368	新	-	-	○	

# 県立高校

令和4年4月1日時点

学校名	棟番号	建物区分	構造	階数	建築年月	面積 (㎡)	耐震基準	耐震診断		耐震性
								第2次診断		
								Is値	Ctu × Sd	
川 薩 清 修 館 高 校	1	校	R	3	S43.3	1,068	旧	改修済		○
	11	屋	R	2	S45.3	1,109	旧	1.10	0.73	○
	38-1	校	R	3	S54.3	1,366	旧	1.12	0.40	○
	38-2	校	R	2	S54.3	51	旧	2.13	0.53	○
	40-1	校	R	3	S55.3	1,523	旧	改修済		○
	40-2	校	R	3	S55.3	255	旧	1.12	1.15	○
	42	校	R	3	S57.3	1,469	新	-	-	○
	44	校	R	2	S61.2	560	新	-	-	○
	45	屋	R	1	S61.3	370	新	-	-	○
薩 摩 中 央 高 等 学 校	3	校	R	2	S43.3	800	旧	改修済		○
	4	屋	R	2	S45.3	1,113	旧	改修済		○
	17	校	S	1	S43.3	117	旧	0.71	1.66	○
	19	校	S	1	S42.3	225	旧	0.97	1.63	○
	61	屋	S	1	S47.12	417	旧	改修済		○
	73	校	R	3	S61.3	1,560	新	-	-	○
	81	校	R	1	H7.3	300	新	-	-	○
	84	校	R	3	H11.2	1,636	新	-	-	○
	85	校	R	3	H11.2	650	新	-	-	○
	86	校	R	3	H11.2	1,597	新	-	-	○
87	校	R	2	H11.2	1,170	新	-	-	○	
鶴 翔 高 等 学 校	2	屋	R	2	S43.7	1,007	旧	改修済		○
	3	校	R	2	S45.5	1,425	旧	改修済		○
	57	校	R	4	S46.7	2,837	旧	改修済		○
	62	校	R	2	S49.9	1,536	旧	1.09	0.31	○
	71	屋	S	1	S54.11	370	旧	2.51	2.05	○
	84	校	R	1	H3.3	240	新	-	-	○
	85	校	R	2	H8.3	538	新	-	-	○
	87	校	R	1	H10.3	450	新	-	-	○
	89	校	R	2	H13.2	327	新	-	-	○
	90	校	R	1	H13.3	252	新	-	-	○
	91	校	R	1	H13.3	423	新	-	-	○
94	校	W	1	H18.3	587	新	-	-	○	
野 田 女 子 高 等 学 校	1	校	R	3	S38.7	1,300	旧	改修済		○
	3	校	R	3	S44.3	380	旧	改修済		○
	11-1	校	R	3	S45.9	416	旧	0.78	0.64	○
	11-2	校	R	4	S47.11	533	旧	改修済		○
	13	校	R	4	S60.2	847	新	-	-	○
	17	校	R	2	S47.3	500	旧	1.09	0.42	○
	25	校	R	4	S55.8	1,634	旧	0.73	0.31	○
	27	校	R	3	S59.3	1,739	新	-	-	○
	31	屋	R	1	H1.3	403	新	-	-	○
33	屋	R	2	H11.3	1,503	新	-	-	○	

# 県立高校

令和4年4月1日時点

学校名	棟番号	建物区分	構造	階数	建築年月	面積 (㎡)	耐震基準	耐震診断		耐震性
								第2次診断		
								Is値	Ctu × Sd	
出水高等学校	1	校	R	3	S40.6	439	旧	改修済		○
	2	校	R	3	S39.10	285	旧	改修済		○
	15	校	R	3	S53.5	695	旧	改修済		○
	19	校	R	2	S61.2	601	新	-	-	○
	22	校	R	2	H5.3	560	新	-	-	○
	23	屋	R	2	H9.3	1,709	新	-	-	○
出水工業高等学校	1-1	校	R	3	S38.3	1,653	旧	改修済		○
	1-2	校	R	3	S39.7	1,046	旧	改修済		○
	47	校	R	2	H6.3	598	新	-	-	○
	48	校	R	3	S55.3	1,382	旧	0.70	0.44	○
	50	校	R	2	S55.3	62	旧	1.36	0.40	○
	52-1	校	R	3	S61.3	1,574	新	-	-	○
	52-2	校	R	3	S62.3	780	新	-	-	○
	53	校	R	3	H2.3	1,316	新	-	-	○
	55	校	R	2	H4.3	369	新	-	-	○
57	屋	R	2	H13.7	1,532	新	-	-	○	
大口高等学校	4・29	校	R	3	S46.2	527	旧	改修済		○
	11	屋	R	2	S44.3	1,426	旧	改修済		○
	21・26	校	R	3	S49.8	1,008	旧	0.82	0.46	○
	30	校	R	4	S54.3	867	旧	0.70	0.43	○
	35	屋	R	1	S56.11	370	新	-	-	○
伊佐農林高等学校	1	校	R	3	S42.3	1,347	旧	0.76	0.34	○
	22	校	S	1	S44.2	276	旧	1.58	3.18	○
	50	校	S	1	S44.3	269	旧	0.76	3.07	○
	86	屋	R	2	S56.3	974	旧	2.12	1.73	○
	96-1	校	R	3	H1.3	1,320	新	-	-	○
	96-2	校	R	3	H2.3	1,260	新	-	-	○
	99	校	R	1	H8.3	300	新	-	-	○
霧島高等学校	1	校	R	3	S43.10	2,612	旧	改修済		○
	2	校	R	3	S43.10	1,476	旧	改修済		○
	7	屋	R	2	S45.3	1,039	旧	改修済		○
	12	屋	S	1	S49.3	370	旧	改修済		○
	23	校	S	2	H21.3	756	新	-	-	○
蒲生高等学校	24	校	R	2	S42.11	317	旧	0.83	0.68	○
	27	屋	R	2	S46.3	1,263	旧	改修済		○
	30	校	R	4	S47.6	2,035	旧	改修済		○
	31	校	R	2	S48.1	57	旧	改修済		○
	32	校	R	3	S48.1	44	旧	1.10	0.36	○
	33	校	R	4	S48.3	1,689	旧	改修済		○
	34	校	R	2	S49.6	937	旧	0.75	0.61	○
	36	屋	S	1	S50.12	370	旧	0.80	2.48	○
42	校	R	1	H2.2	400	新	-	-	○	

# 県立高校

令和4年4月1日時点

学校名	棟番号	建物区分	構造	階数	建築年月	面積 (㎡)	耐震基準	耐震診断		耐震性
								第2次診断		
								Is値	Ctu × Sd	
加 治 木 高 等 学 校	1	校	R	3	S41.3	941	旧	改修済		○
	3	校	R	3	S44.2	744	旧	改修済		○
	4	校	R	1	S34.10	235	旧	1.96	1.26	○
	12	屋	R	2	S43.8	1,852	旧	0.96	0.30	○
	13	校	R	3	S44.2	500	旧	改修済		○
	15	校	R	3	S46.5	455	旧	改修済		○
	16	校	R	3	S46.5	1,608	旧	改修済		○
	27	校	S	2	H9.10	601	新	-	-	○
加 治 木 工 業 高 等 学 校	1	校	R	4	S37.7	558	旧	改修済		○
	2	校	R	4	S40.7	964	旧	改修済		○
	3-1	校	R	2	S38.7	433	旧	改修済		○
	3-2	校	R	2	S53.11	199	旧	1.10	0.94	○
	5	校	R	2	S42.3	506	旧	0.80	0.65	○
	8-1	校	R	2	S44.3	600	旧	0.75	0.41	○
	8-2	校	R	2	S57.3	404	新	-	-	○
	10	屋	R	2	S37.7	760	旧	0.76	0.58	○
	12	校	R	2	S42.3	13	旧	0.72	0.42	○
	13	校	R	2	S40.7	127	旧	0.97	0.79	○
	21	校	R	4	S47.5	1,116	旧	改修済		○
	23	校	R	4	S47.8	948	旧	0.75	0.60	○
	25	校	R	1	S47.8	346	旧	2.87	2.31	○
	28	屋	R	2	S50.10	1,424	旧	1.58	0.71	○
	32	校	R	2	S55.3	244	旧	1.15	0.79	○
	33	校	R	2	H4.2	360	新	-	-	○
36	校	R	2	S57.3	601	新	-	-	○	
37	校	R	2	S58.3	1,656	新	-	-	○	
隼 人 工 業 高 等 学 校	13	校	R	2	S44.2	1,573	旧	0.72	0.58	○
	16	校	S	1	S41.4	219	旧	改修済		○
	18	校	S	1	S38.4	390	旧	改修済		○
	19	校	R	4	S42.7	1,099	旧	改修済		○
	24	屋	S	1	S47.3	1,323	旧	1.68	0.74	○
	25	屋	S	1	S49.11	370	旧	0.85	2.63	○
	26	校	R	1	S50.3	768	旧	1.15	0.92	○
	31	校	R	3	H1.3	1,503	新	-	-	○
33	校	R	2	H6.3	360	新	-	-	○	
国 分 高 等 学 校	1	校	R	3	S34.9	645	旧	改修済		○
	2	校	R	3	S36.3	307	旧	改修済		○
	3	校	R	3	S36.3	382	旧	改修済		○
	22	校	R	2	S54.3	1,325	旧	1.16	0.38	○
	24	校	R	3	H2.3	860	新	-	-	○
	27	屋	R	3	H6.10	1,862	新	-	-	○
	28	校	S	2	H7.3	324	新	-	-	○
		校	R	5	R5.3	7,113	新	-	-	○
福 山 高 等 学 校	1	校	R	3	S51.3	1,487	旧	0.73	0.30	○
	2-1	校	R	3	S61.3	598	新	-	-	○
	2-2	校	R	3	S61.3	679	新	-	-	○
	3	校	R	2	S61.2	241	新	-	-	○
	4	校	R	3	S51.3	466	旧	0.90	0.32	○
	8	屋	R	1	S53.2	871	旧	改修済		○
	9	屋	S	1	S54.3	350	旧	改修済		○
	16	校	R	2	H2.3	399	新	-	-	○
21	校	R	2	H7.3	360	新	-	-	○	

# 県立高校

令和4年4月1日時点

学校名	棟番号	建物区分	構造	階数	建築年月	面積 (㎡)	耐震基準	耐震診断		耐震性
								第2次診断		
								Is値	Ctu × Sd	
曾 於 高 等 学 校	85	校	R	2	H27.3	756	新	-	-	○
	1	校	R	2	S38.3	263	旧	0.83	0.38	○
	2	校	R	2	S41.3	663	旧	0.80	0.42	○
	3	校	R	2	S41.6	263	旧	0.82	0.45	○
	13	屋	R	2	S43.5	1,636	旧	改修済		○
	39	校	R	2	S47.3	496	旧	0.90	0.32	○
	45	校	S	1	S49.2	270	旧	0.72	2.90	○
	67	校	R	3	S55.3	949	旧	改修済		○
	69	校	R	1	S56.3	352	旧	1.44	1.16	○
	71	校	R	2	S57.3	606	旧	1.22	0.44	○
	77	校	R	1	H6.3	206	新	-	-	○
79	校	R	2	H9.3	360	新	-	-	○	
志 布 志 高 等 学 校	3	校	R	2	S34.7	947	旧	改修済		○
	4	校	R	2	S35.3	577	旧	1.10	0.87	○
	5-1	校	R	2	S37.12	461	旧	0.74	0.59	○
	5-2	校	R	3	S45.2	1,404	旧	改修済		○
	14	屋	R	1	S42.3	1,237	旧	改修済		○
	34	屋	S	1	S50.2	370	旧	0.85	2.62	○
	43	校	R	2	S54.3	608	旧	1.15	0.91	○
	52	校	R	1	H12.7	213	新	-	-	○
串 良 商 業 高 等 学 校	15-1	校	R	3	S42.3	660	旧	改修済		○
	15-2	校	R	3	S47.3	543	旧	改修済		○
	16-1	校	R	3	S45.6	1,381	旧	改修済		○
	16-2	校	R	2	S46.10	129	旧	改修済		○
	21	屋	S	1	S46.7	370	旧	改修済		○
	23	校	R	3	S47.5	108	旧	改修済		○
	24	校	R	4	S47.5	906	旧	0.72	0.41	○
	36	校	R	3	S58.3	259	新	-	-	○
	39	屋	R	2	H4.7	1,522	新	-	-	○
40	校	R	2	H2.3	680	新	-	-	○	
楠 隼 高 等 学 校	34	校	R	3	S56.3	2,260	旧	1.15	0.44	○
	35	校	R	2	S56.3	496	旧	1.15	0.44	○
	36	校	R	2	S56.5	1,258	旧	1.10	0.35	○
	37	校	R	2	S56.5	1,094	旧	1.74	0.55	○
	39	校	R	2	S56.5	994	旧	1.55	0.51	○
	40	校	R	1	S56.5	202	旧	3.18	1.82	○
	41	屋	R	2	S57.2	1,646	新	-	-	○
	49	屋	R	1	S57.11	370	新	-	-	○
	1	寄	W	1	H26.11	603	新	-	-	○
	2	寄	W	1	H26.11	505	新	-	-	○
	3	寄	R	2	H26.11	505	新	-	-	○
	4-1	寄	R	2	H27.3	510	新	-	-	○
	4-2	寄	R	2	H27.3	238	新	-	-	○
	4-3	寄	R	2	H27.3	238	新	-	-	○
	4-4	寄	R	2	H27.3	238	新	-	-	○
	4-5	寄	R	2	H27.3	195	新	-	-	○
	6	寄	W	2	H26.11	1,645	新	-	-	○
	7	寄	W	2	H26.11	1,645	新	-	-	○
8	寄	W	2	H28.2	1,645	新	-	-	○	
9	寄	W	2	H28.2	1,645	新	-	-	○	
10	寄	W	2	H29.2	1,645	新	-	-	○	
11	寄	W	2	H29.3	1,645	新	-	-	○	

# 県立高校

令和4年4月1日時点

学校名	棟番号	建物区分	構造	階数	建築年月	面積 (㎡)	耐震基準	耐震診断		耐震性
								第2次診断		
								Is値	Ctu × Sd	
鹿屋高等学校	1	校	R	2	S33.11	645	旧	改修済		○
	2-1	校	R	3	S42-S43	2,047	旧	改修済		○
	2-2	校	R	3	S46.2	1,671	旧	改修済		○
	3	校	R	1	S39.12	199	旧	1.72	1.40	○
	22-23	校	R	4	S53.3	14	旧	1.22	0.30	○
	26	校	R	4	S53.7	1,142	旧	改修済		○
	35	校	S	2	H6.3	618	新	-	-	○
	38	屋	R	2	H12.7	1,869	新	-	-	○
鹿屋農業高等学校	1	校	R	3	S43.5	2,754	旧	改修済		○
	2	校	R	3	S44.5	2,868	旧	改修済		○
	3	校	R	2	S44.4	873	旧	0.74	0.31	○
	4	校	R	2	S44.4	995	旧	0.82	0.31	○
	11	校	R	2	S44.4	265	旧	0.72	0.51	○
	64	校	R	3	S45.3	2,349	旧	0.79	0.34	○
	85	屋	R	2	S46.5	1,826	旧	改修済		○
	101	校	S	2	S54.3	168	旧	0.76	3.07	○
	112	校	R	2	S55.6	693	旧	2.66	2.15	○
	121	校	R	2	S58.3	1,100	新	-	-	○
	123	校	R	2	S60.3	1,104	新	-	-	○
	125	校	R	2	S61.2	210	新	-	-	○
	128-1	校	R	1	S62.2	310	新	-	-	○
	128-2	校	R	1	S63.6	204	新	-	-	○
	133	校	W	2	H3.3	622	新	-	-	○
	143	校	R	1	H7.3	348	新	-	-	○
147	屋	S	1	H8.3	450	新	-	-	○	
151	校	S	1	H16.2	840	新	-	-	○	
152	校	S	1	H16.2	420	新	-	-	○	
鹿屋工業高等学校	6	校	R	2	S39.3	117	旧	改修済		○
	10-1	校	R	3	S39.3	643	旧	改修済		○
	10-2	校	R	3	S56.6	1,276	旧	改修済		○
	10-6	校	R	2	S56.6	60	旧	2.00	0.67	○
	16	校	R	1	S37.8	358	旧	改修済		○
	21	校	R	2	S44.2	820	旧	0.97	0.40	○
	22	校	R	1	S44.3	273	旧	1.72	0.58	○
	23	校	R	2	S44.3	500	旧	0.95	0.31	○
	34	校	R	3	S47.4	1,080	旧	0.71	0.36	○
	44	校	R	3	S54.3	1,021	旧	0.80	0.54	○
	56	校	R	2	S59.3	538	新	-	-	○
	58	校	R	2	S60.4	1,592	新	-	-	○
	60	屋	R	1	S61.3	370	新	-	-	○
	65	校	R	2	H4.3	360	新	-	-	○
	66	校	R	2	H4.7	1,565	新	-	-	○
	73	屋	R	3	H8.2	75	新	-	-	○
75-1	校	R	3	H23.3	1,329	新	-	-	○	
75-2	校	R	3	H24.6	1,413	新	-	-	○	
垂水高等学校	1	校	R	3	S38.6	836	旧	改修済		○
	2	校	R	3	S43.3	527	旧	改修済		○
	4	校	R	2	S46.3	184	旧	1.04	0.85	○
	8	屋	R	2	S44.3	1,122	旧	改修済		○
	15	屋	S	1	S49.2	370	旧	0.87	2.67	○
	19	屋	S	2	H10.3	896	新	-	-	○
22	校	R	3	S57.3	266	新	-	-	○	

# 県立高校

令和4年4月1日時点

学校名	棟番号	建物区分	構造	階数	建築年月	面積 (㎡)	耐震基準	耐震診断		耐震性
								第2次診断		
								Is値	Ctu × Sd	
南大隅高等学校	1	校	R	3	S41.3	2,119	旧	改修済		○
	2-1	校	R	2	S41.3	1,228	旧	1.06	0.52	○
	2-2	校	R	2	S59.3	306	新	-	-	○
	8	屋	R	2	S43.9	922	旧	1.27	1.04	○
	9	屋	S	1	S45.11	400	旧	改修済		○
	32	校	R	2	S61.3	907	新	-	-	○
	33	校	R	2	S61.3	58	新	-	-	○
種子島高等学校	2	屋	R	1	S42.3	903	旧	改修済		○
	45	校	R	1	S47.3	374	旧	2.23	1.81	○
	49	校	R	1	S48.3	270	旧	1.98	1.11	○
	60	校	R	2	S48.5	882	旧	1.39	0.55	○
	62	校	R	2	S48.5	1,054	旧	改修済		○
	64	屋	R	1	S49.4	370	旧	2.26	1.46	○
	65	校	R	2	S49.12	768	旧	0.85	0.49	○
	69	校	R	2	S50.7	816	旧	1.14	0.32	○
	78	校	R	1	S55.2	261	旧	3.45	1.85	○
	88	校	R	1	S62.2	230	新	-	-	○
	90	校	R	2	S62.2	557	新	-	-	○
	91	校	R	2	S63.8	869	新	-	-	○
	103	校	R	3	H13.7	1,223	新	-	-	○
	104	校	R	3	H13.7	814	新	-	-	○
107	校	S	1	H15.2	531	新	-	-	○	
109	校	S	1	H16.3	292	新	-	-	○	
110	校	W	1	H16.3	591	新	-	-	○	
種子島中央高等学校	1	屋	R	2	S42.2	1,029	旧	改修済		○
	10	校	R	2	S40.7	351	旧	0.95	0.54	○
	13	校	R	1	S32.8	259	旧	1.06	0.89	○
	53	校	R	3	S48.11	1,178	旧	0.70	0.31	○
	55	校	R	2	S49.6	927	旧	0.75	0.61	○
	56	屋	R	1	S50.1	370	旧	2.26	1.46	○
	57	校	R	3	S50.5	1,697	旧	0.99	0.34	○
	58	校	R	3	S50.5	151	旧	1.02	0.81	○
屋久島高等学校	1	屋	R	2	S44.3	941	旧	改修済		○
	2	校	R	2	S39.2	355	旧	改修済		○
	11	校	R	2	S42.3	450	旧	0.82	0.47	○
	16	校	R	2	S45.7	602	旧	0.79	0.63	○
	24	屋	R	1	S49.5	370	旧	2.26	1.46	○
	28	校	R	3	S50.3	1,314	旧	0.94	0.47	○
	34	校	R	2	S51.8	1,005	旧	改修済		○
42	校	R	2	S53.3	1,029	旧	1.10	0.36	○	

# 県立高校

令和4年4月1日時点

学校名	棟番号	建物区分	構造	階数	建築年月	面積 (㎡)	耐震基準	耐震診断		耐震性
								第2次診断		
								Is値	Ctu × Sd	
大島高等学校	20	校	R	2	S40.7	675	旧	改修済		○
	21	校	R	2	S31.3	284	旧	0.88	0.34	○
	22	校	R	2	S31.3	465	旧	0.90	-	○
	40	校	R	4	S52.6	2,016	旧	改修済		○
	42	屋	R	2	S53.7	1,565	旧	1.13	0.57	○
	46	校	R	1	S56.3	338	旧	0.97	0.99	○
	48	校	R	3	H6.7	1,650	新	-	-	○
	49	校	R	4	H6.7	1,767	新	-	-	○
	50	校	R	4	H7.7	788	新	-	-	○
	52	校	R	4	H7.7	764	新	-	-	○
	59	校	R	2	H8.3	177	新	-	-	○
	61	校	R	4	H8.7	765	新	-	-	○
	62	校	R	4	H8.7	720	新	-	-	○
63	校	R	3	H8.7	611	新	-	-	○	
奄美高等学校	20	校	R	2	S43.3	196	旧	0.88	0.44	○
	21-1	校	R	1	S33.3	337	旧	1.03	0.75	○
	21-2	校	R	2	S46.8	486	旧	0.89	0.90	○
	45	屋	R	3	S60.4	803	新	-	-	○
	51	校	R	7	H19.2	5,923	新	-	-	○
	53	校	R	6	H21.2	3,478	新	-	-	○
	54	校	R	4	H22.3	1,984	新	-	-	○
大島北高等学校	1	校	R	2	S46.3	615	旧	改修済		○
	2	校	R	2	S43.3	330	旧	改修済		○
	3	校	R	1	S38.12	353	旧	0.81	0.52	○
	6	校	R	2	S41.12	400	旧	0.74	0.74	○
	19	屋	R	2	S46.3	929	旧	改修済		○
	33	屋	R	1	S50.2	370	旧	0.81	0.42	○
古仁屋高等学校	17	屋	R	2	S43.3	781	旧	0.99	0.64	○
	39	校	R	4	S53.8	1,991	旧	改修済		○
	42	屋	R	1	S56.3	370	旧	2.01	2.05	○
	54	校	R	3	H14.10	1,261	新	-	-	○
	55	校	R	3	H14.10	694	新	-	-	○
喜界高等学校	45	校	R	3	H30.2	3,940	新	-	-	○
	13	屋	R	2	S42.3	785	旧	0.72	0.75	○
	30	屋	R	1	S49.5	370	旧	1.81	1.46	○
徳之島高等学校	5	屋	R	2	S41.4	792	旧	0.88	0.48	○
	6	校	R	2	S43.11	536	旧	改修済		○
	33	校	R	4	S51.9	2,495	旧	改修済		○
	39	屋	R	2	S55.3	1,166	旧	0.93	0.69	○
	47-1	校	R	4	H19.10	3,138	新	-	-	○
	51-1	校	R	1	S36.8	246	旧	3.60	0.77	○
	51-2	校	R	1	S40.3	82	旧	0.86	0.77	○
	52	校	R	1	S39.3	251	旧	0.79	0.79	○
	65	校	R	2	S45.3	502	旧	0.71	0.74	○
	72	校	R	2	S48.3	243	旧	0.93	0.33	○
	91	校	R	1	H11.11	370	新	-	-	○
47-2	校	R	4	H20.7	2,208	新	-	-	○	

# 県立高校

令和4年4月1日時点

学校名	棟番号	建物区分	構造	階数	建築年月	面積 (㎡)	耐震基準	耐震診断		耐震性
								第2次診断		
								Is値	Ctu × Sd	
沖永良部高等学校	1	校	R	2	S43.2	500	旧	0.7	0.72	○
	3	校	R	2	S37.3	569	旧	改修済		○
	9	屋	R	1	S46.3	200	旧	1.17	1.20	○
	21	校	R	4	S48.9	1,651	旧	改修済		○
	35	屋	R	2	H8.10	1,705	新	-	-	○
	36	校	R	3	H11.3	1,169	新	-	-	○
与論高等学校	1	校	R	3	S44.3	1,477	旧	改修済		○
	7	屋	R	2	S47.5	666	旧	0.82	0.42	○
	11	屋	R	1	S49.7	370	旧	1.81	1.46	○
	12	校	R	3	S50.6	1,094	旧	改修済		○
	23	屋	R	1	S58.3	306	新	-	-	○