

# 特別支援学校

令和4年4月1日時点

学校名	棟番号	建物区分	構造	階数	建築年月	面積	耐震基準	耐震診断		耐震性
								(㎡)	第2次診断	
						Is値			Ctu×Sd	
鹿 児 島 盲 学 校	1	校	S	3	H22.11	2,074	新	-	-	○
	2	校	S	3	H22.11	1,409	新	-	-	○
	3	校	S	2	H22.11	1,164	新	-	-	○
	4	校	S	2	H22.11	1,454	新	-	-	○
	5	寄	S	3	H22.11	1,295	新	-	-	○
	6	校	S	1	H22.11	505	新	-	-	○
	7	屋	S	2	H22.11	727	新	-	-	○
	8	屋	S	1	H22.11	581	新	-	-	○
鹿 児 島 聾 学 校	21	校	R	3	H26.11	1,683	新	-	-	○
	22	校	R	3	H26.11	2,294	新	-	-	○
	23	校	R	2	H26.11	1,354	新	-	-	○
	24-1	校	R	3	H26.11	466	新	-	-	○
	24-2	寄	R	2	H26.11	1,286	新	-	-	○
	25-1	屋	R	2	H26.11	652	新	-	-	○
	25-2	校	R	2	H26.11	69	新	-	-	○
	26-1	屋	R	3	H26.11	305	新	-	-	○
	26-2	校	R	3	H26.11	1,594	新	-	-	○
27	校	R	1	H26.11	28	新	-	-	○	
武 岡 台 養 護 学 校	1	校	R	2	S55.3	3,459	旧	0.76	0.53	○
	2	校	S	2	H3.2	797	新	-	-	○
	2-3	校	S	2	H25.3	310	新	-	-	○
	6	校	R	3	S56.3	2,723	旧	0.92	0.38	○
	7	校	R	2	S56.3	176	旧	0.70	0.30	○
	8	屋	R	2	S57.3	663	旧	改修済		○
	13	校	R	3	H19.3	1,169	新	-	-	○
鹿 児 島 養 護 学 校	1	校	R	2	H25.3		新	-	-	○
	2-1	校	R	2	H25.3		新	-	-	○
	2-2	屋	R	1	H25.3		新	-	-	○
	2-3	校	R	2	H25.3		新	-	-	○
	3	校	R	2	H25.3		新	-	-	○
	4	校	R	1	H25.3		新	-	-	○
	5	寄	R	2	H25.3		新	-	-	○
6	屋	R	1	H25.3		新	-	-	○	
桜 丘 養 護 学 校	1	校	R	3	H1.9	2,320	新	-	-	○
	2	校	R	2	H1.9	1,032	新	-	-	○
皆 与 志 養 護 学 校	1	校	R	1	S54.3	566	旧	1.64	1.86	○
	2	校	R	1	S54.3	1,197	旧	1.47	1.47	○
	3-1	校	R	2	S54.3	1,497	旧	0.85	0.53	○
	3-2	校	R	2	S61.3	129	新	-	-	○
	4	校	S	2	S61.3	420	新	-	-	○
	7	屋	R	2	S58.3	676	新	-	-	○
指 宿 養 護 学 校	1	校	R	1	S51.3	766	旧	1.34	0.65	○
	2-1	校	R	2	S51.3	1,024	旧	0.74	0.63	○
	2-2	校	R	2	H17.2	32	新	-	-	○
	12	屋	R	2	S53.5	736	旧	1.86	0.95	○
	15	校	S	1	H17.2	212	新	-	-	○
	16	校	W	2	H17.2	1,053	新	-	-	○
南 薩 養 護 学 校	1	校	R	1	S56.3	653	旧	1.89	1.25	○
	2	校	R	1	S56.3	364	旧	2.35	1.68	○
	3	校	R	1	S56.3	591	旧	1.86	0.95	○
	4	校	R	1	S56.3	586	旧	1.74	1.36	○
	11	屋	R	2	S58.3	715	新	-	-	○
	15	校	R	2	H12.1	1,194	新	-	-	○
	20	校	R	2	H24.3	679	新	-	-	○
	23	校	R	1	H28.5	351	新	-	-	○
串 木 野 養 護 学 校	1	校	R	2	S48.6	1,211	旧	1.46	0.60	○
	3	校	R	1	S48.6	255	旧	1.43	0.73	○
	4	校	R	2	S48.6	699	旧	改修済		○
	6	校	R	2	S48.6	524	旧	1.31	0.89	○
	7	校	R	1	S48.6	839	旧	1.87	0.84	○
	8	校	R	2	S48.6	1,252	旧	0.95	0.36	○
	32	校	R	2	S49.7	544	旧	1.19	0.37	○
	33	校	R	3	S49.7	1,647	旧	0.87	0.40	○

# 特別支援学校

令和4年4月1日時点

学校名	棟番号	建物区分	構造	階数	建築年月	面積	耐震基準	耐震診断		耐震性
								(㎡)	第2次診断	
						Is値			Ctu×Sd	
串木野養護学校	34	屋	R	3	S49.7	1,062	旧	1.16	0.46	○
	47	校	R	2	S62.12	250	新	-	-	○
	48	校	R	2	S60.3	217	新	-	-	○
	49	校	R	2	S60.3	217	新	-	-	○
	54	校	R	2	H1.3	876	新	-	-	○
	55	校	R	2	H5.3	138	新	-	-	○
	60	校	S	2	H17.3	26	新	-	-	○
出水養護学校	1	校	R	2	H11.10	2,178	新	-	-	○
	2	校	R	2	H11.10	739	新	-	-	○
	3	校	R	2	H11.10	4,736	新	-	-	○
	4	校	R	1	H11.10	286	新	-	-	○
	5	屋	R	1	H12.1	987	新	-	-	○
	7	校	R	1	H12.3	1,104	新	-	-	○
加治木養護学校	10-1	校	R	2	H10.2	5,040	新	-	-	○
	10-2	屋	R	2	H10.2	858	新	-	-	○
	10-3	校	R	2	H11.10	14	新	-	-	○
	13	校	S	1	H18.3	511	新	-	-	○
牧之原養護学校	1-1	校	R	1	S54.3	837	旧	0.94	0.93	○
	1-2	校	R	1	S54.3	973	旧	1.60	1.68	○
	1-3	校	R	1	S54.3	545	旧	2.98	0.93	○
	1-4	校	S	2	H25.3	526	新	-	-	○
	6	屋	R	2	S58.3	691	新	-	-	○
	7	校	R	1	S60.2	350	新	-	-	○
	9	校	R	1	H2.2	282	新	-	-	○
	11	校	R	2	H4.3	1,249	新	-	-	○
	14	校	S	2	H11.3	372	新	-	-	○
	22	校	W	1	H15.2	696	新	-	-	○
	24	校	S	2	H16.3	154	新	-	-	○
25	校	S	2	H19.1	362	新	-	-	○	
		校	W	1	R2.3	520	新	-	-	○
鹿屋養護学校	1	校	R	1	S52.3	822	旧	2.06	1.05	○
	2-1	校	R	2	S52.3	559	旧	0.88	0.53	○
	2-2	校	R	2	S59.3	306	新	-	-	○
	3	校	R	1	S52.3	1,034	旧	1.74	1.05	○
	11	屋	R	2	S57.3	704	新	-	-	○
	12	校	R	1	S59.3	492	新	-	-	○
	13	校	R	2	S61.2	1,195	新	-	-	○
	16	校	R	2	H3.3	312	新	-	-	○
	21	校	R	2	H15.2	117	新	-	-	○
25	校	R	2	H19.2	269	新	-	-	○	
中種子養護学校	1	校	R	1	S47.3	331	旧	1.25	0.41	○
	10	校	R	2	S56.3	653	旧	1.58	0.44	○
	14	校	R	2	S59.1	682	新	-	-	○
	18-1	屋	R	2	S59.1	614	新	-	-	○
	18-2	校	R	2	H18.3	38	新	-	-	○
大島養護学校	1	校	R	1	S53.3	556	旧	1.43	1.22	○
	2	校	R	1	S53.4	972	旧	1.30	0.73	○
	3	校	R	2	S53.4	669	旧	改修済		○
	11	屋	R	2	S57.3	672	旧	改修済		○
	12	校	R	2	H3.3	433	新	-	-	○
	13	校	R	2	H3.3	464	新	-	-	○
	19	校	R	2	H6.3	453	新	-	-	○
	22	校	R	2	H16.3	116	新	-	-	○
	23	校	R	2	H17.3	62	新	-	-	○
	27	校	R	2	H24.3	342	新	-	-	○
高等特別支援学校	1	校	R	3	S48.1	1,986	旧	1.05	0.46	○
	52	校	R	4	S63.8	1,103	新	-	-	○