

鹿児島県内自治体の水力発電導入可能性調査箇所一覧（始良・伊佐地域）

【霧島市小水力発電事業可能性調査（H22.3）】

	地点名称	所在地	河川等名称	有効落差(m)	設計流量(m ³ /s)	発電出力(kW)	発電効率(%)	年間可能発電電力量(千kwh)	備考
1	万膳第1	牧園丸尾	石坂川	135	0.30	290	75	1780	
2	万膳第2	牧園坂下	石坂川	265	0.30	580	75	3,560	
3	三本木	牧園三本木	中津川	45	0.60	190	75	1,080	民間事業者が導入検討中
4	馬場	牧園馬場	中津川	24	0.25	40	75	315	
5	横瀬	牧園横瀬	—	9	0.20	13	75	110	
6	牧神	国分牧神	手籠川	100	1.30	950	75	6,240	導入済み
7	瀬谷	国分瀬谷	検校川 長谷川	33	1.40	330	75	2,020	民間事業者が導入検討中
8	川原	国分川原	検校川	20	0.43	60	75	360	民間事業者が導入検討中
9	敷根	国分敷根	高橋川	170	0.50	620	75	3,520	
10	黒葛原	横川黒葛原	天降川	15	1.00	110	75	620	