

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	稲荷川	調査機関	鹿児島市環境保全課					枚/枚数
					地点名	水車入口橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10106001	008-01	A, 生物B	2025	0	地点名	水車入口橋							1 / 4
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/04/09 10:40 (01)	2025/05/08 10:30 (01)	2025/06/05 09:45 (01)	2025/07/09 11:30 (01)	2025/08/07 10:40 (01)	2025/09/17 10:50 (01)
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻					202	10:40	10:30	09:45	11:30	10:40	10:50	
	天候コード					206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	10:雨	
	気温				℃	207	23.0	21.0	25.3	31.4	30.6	26.9	
	水温				℃	208	17.6	19.1	21.0	25.6	26.7	24.8	
	流量				m³/s	209							
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	
	透視度				cm	211	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	40.0	> 100.0	
	全水深				m	212							
	採取水深				m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	色相コード					214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	021:茶色・中	001:無色	
	透明度				m	215							
	臭気コード					216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	
生活環境項目	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	05:濁り多し	00:通常の状況	
	満潮時刻					219	17:28	17:00	15:21	05:06	18:53	17:17	
	干潮時刻					220	11:46	11:02	09:20	12:26	12:11	10:11	
	p H					301	8.0	8.0	7.9	8.0	降雨の影響による濁水により欠測	7.7	
	D O				mg/L	302	9.4	9.8	8.4	8.5		8.3	
	D O飽和率				%	303							
	B O D				mg/L	304	1.3	0.7	0.5	0.7		1.3	
	C O D酸性法				mg/L	305							
	S S				mg/L	308	1	1	1	3		2	
	大腸菌群数				MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311							
	全窒素				mg/L	312							
	全磷				mg/L	313							
全亜鉛				mg/L	314		0.005		0.003				
底層溶存酸素量				mg/L	315								
LAS				mg/L	717		0.0006				< 0.0006		
大腸菌数				CFU/100mL	804	54	50	190	60		420		
ノニルフェノール				mg/L	805				< 0.00006				
健康項目	カドミウム				mg/L	401		< 0.0003		< 0.0003			
	全シアン				mg/L	402						< 0.1	
	鉛				mg/L	404		< 0.001		< 0.001			
	六価クロム				mg/L	405		< 0.002		< 0.002			
	砒素				mg/L	406		0.001		0.001			
	総水銀				mg/L	407		< 0.0005		< 0.0005			
	アルキル水銀				mg/L	408							
	PCB				mg/L	409						< 0.0005	
	トリクロロエチレン				mg/L	410						< 0.001	
	テトラクロロエチレン				mg/L	411						< 0.001	
	1, 1, 1-トリクロロエタン				mg/L	412						< 0.1	
	四塩化炭素				mg/L	413						< 0.0002	
	ジクロロメタン				mg/L	414						< 0.002	
	1, 2-ジクロロエタン				mg/L	415						< 0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン				mg/L	416						< 0.01	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン				mg/L	417						< 0.004	
	1, 1, 2-トリクロロエタン				mg/L	418						< 0.0006	
	1, 3-ジクロロプロペン				mg/L	419						< 0.0002	
	チラム				mg/L	420		< 0.0006					
	シマジン				mg/L	421		< 0.0003					
	チオベンザルブ				mg/L	422		< 0.002					
	ベンゼン				mg/L	423						< 0.001	
	セレン				mg/L	424		< 0.001		< 0.001			
	フッ素				mg/L	507				< 0.08			
	ほう素				mg/L	621		< 0.1		< 0.1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624				2.1			
	1, 4-ジオキシン				mg/L	627						< 0.005	
	特殊項目	フェノール類				mg/L	501						
		銅				mg/L	502		< 0.01				
		亜鉛				mg/L	503						
		鉄_溶解性				mg/L	504						
		マンガン_溶解性				mg/L	505						
クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン				mg/L	601		< 0.002		< 0.002			
	クロロホルム				mg/L	602						< 0.006	
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン				mg/L	603						< 0.004	
	1, 2-ジクロロプロペン				mg/L	604						< 0.006	
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605						< 0.02	
	トルエン				mg/L	606						< 0.06	
	キシレン				mg/L	607						< 0.04	
	イソキサゾン				mg/L	608		< 0.0008					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	稲荷川	調査機関	鹿児島市環境保全課	枚/枚数					
					地点名	水車入口橋	採水機関	鹿児島市環境保全課						
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他						
10106001	008-01	A, 生物B	2025	0					2 / 4					
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/09 10:40 (01)	2025/05/08 10:30 (01)	2025/06/05 09:45 (01)	2025/07/09 11:30 (01)	2025/08/07 10:40 (01)	2025/09/17 10:50 (01)	
要監視項目	ダニイソノン				mg/L	609		< 0.0005						
	フェニトロチオン				mg/L	610		< 0.0003						
	イソプロチオラン				mg/L	611		< 0.004						
	クロロタロニル				mg/l	612		< 0.005						
	プロピザミド				mg/L	613		< 0.0008						
	シクロホス				mg/L	614		< 0.0008						
	フェノカルブ				mg/L	615		< 0.003						
	イプロベクソン				mg/L	616		< 0.0008						
	クロロニトロフェン				mg/L	617		< 0.001						
	EPN				mg/L	618		< 0.0006						
	オキシ銅				mg/L	619		< 0.004						
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブデン				mg/L	622		< 0.007		< 0.007				
	ニッケル				mg/L	623		< 0.001		< 0.001				
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデヒド				mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
	エビクロロヒドリン				mg/L	812								
全マンガン				mg/L	813		< 0.02		< 0.02					
ウラン				mg/L	814		< 0.0002		< 0.0002					
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625				< 0.01				
	硝酸性窒素				mg/L	626				2.0				
	塩化物イオン				mg/L	701				12				
	電気伝導率				μ S/cm	702	19	17	16	18			17	
	アンモニア態窒素				mg/L	703								
	亜硝酸態窒素				mg/L	704								
	硝酸態窒素				mg/L	705								
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710								
	クロロフィルb				μ g/L	711								
	クロロフィルc				μ g/L	712								
	トータロクロフィル				μ g/L	713								
	カドミウム				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715	1.1	1.0	1.0	1.0			1.0	
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ブレンダクロール				mg/L	719								
	クロムトリニル				mg/L	720								
	ビフェノキス				mg/L	721								
	ブタクロール				mg/L	722								
	オキシジアン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロロホルム生成能				mg/L	725								
	ブロモシクロメタン生成能				mg/L	726								
	ジブromクロメタン生成能				mg/l	727								
	ブromホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジオキシ				μ g/L	730								
	フェオフィチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノール				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全磷				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
	エストロン				mg/L	840								
	o.p.-DDT				mg/L	841								
	懸濁態COD				mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	稲荷川	調査機関	鹿児島市環境保全課					枚/枚数	
					地点名	水車入口橋	採水機関	鹿児島市環境保全課						
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他						
10106001	008-01	A, 生物B	2025	0	地点名	水車入口橋		分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					3 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/10/02 10:05(01)	2025/11/05 12:00(01)	2025/12/03 10:45(01)	2026/01/15 11:10(01)	2026/02/12 10:15(01)	2026/03/04 13:40(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	10:05	12:00	10:45	11:10	10:15	13:40	
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	
	気温					℃	207	27.8	18.7	14.2	16.1	13.0	20.0	
	水温					℃	208	21.3	17.9	14.0	11.1	10.9	16.4	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	
	透視度					cm	211	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	
	全水深					m	212							
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	
	透明度					m	215							
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	
	満潮時刻						219	16:42	06:39	17:24	05:53	04:52	19:54	
	干潮時刻						220	09:34	12:45	11:39	11:21	09:58	14:01	
	p H						301	7.4	8.0	7.4	7.1	7.4	7.3	
	D O					mg/L	302	8.1	9.3	10	11	11	9.8	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304	0.7	0.7	0.5	1.6	1.5	1.5	
	C O D酸性法					mg/L	305							
	S S					mg/L	308	1	1	< 1	3	4	2	
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312							
全磷					mg/L	313								
全亜鉛					mg/L	314		0.004		0.007				
底層溶存酸素量					mg/L	315								
LAS					mg/L	717		< 0.0006				0.0007		
大腸菌数					CFU/100mL	804	210	130	160	220	120	40		
ノニルフェノール					mg/L	805				< 0.00006				
健康項目	カドミウム					mg/L	401		< 0.0003		< 0.0003			
	全シアン					mg/L	402						< 0.1	
	鉛					mg/L	404		< 0.001		< 0.001			
	六価クロム					mg/L	405		< 0.002		< 0.002			
	砒素					mg/L	406		0.001		0.001			
	総水銀					mg/L	407		< 0.0005		< 0.0005			
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409						< 0.0005	
	トリクロロエチレン					mg/L	410						< 0.001	
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						< 0.001	
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412						< 0.1	
	四塩化炭素					mg/L	413						< 0.0002	
	ジクロロメタン					mg/L	414						< 0.002	
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415						< 0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416						< 0.01	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417						< 0.004	
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418						< 0.0006	
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419						< 0.0002	
	チウラム					mg/L	420		< 0.0006					
	シマジン					mg/L	421		< 0.0003					
	チオベンザルブ					mg/L	422		< 0.002					
	ベンゼン					mg/L	423						< 0.001	
	セレン					mg/L	424		< 0.001		< 0.001			
	フッ素					mg/L	507				0.10			
	ほう素					mg/L	621		< 0.1		< 0.1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624				3.4			
	1, 4-ジオキシン					mg/L	627						< 0.005	
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
		亜鉛					mg/L	503						
		鉄_溶解性					mg/L	504						
		マンガَن_溶解性					mg/L	505						
		クロム					mg/L	506						
	要監視項目	アンチモン					mg/L	601		< 0.002		< 0.002		
クロロホルム					mg/L	602						< 0.006		
トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603						< 0.004		
1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604						< 0.006		
p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						< 0.02		
トルエン					mg/L	606						< 0.06		
キシレン					mg/L	607						< 0.04		
イソキチオン					mg/L	608		< 0.0008						
ダイアジノン					mg/L	609		< 0.0005						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	稲荷川	調査機関	鹿児島市環境保全課	枚/枚数				
					地点名	水車入口橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10106001	008-01	A, 生物B	2025	0					4 / 4				
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/10/02 10:05(01)	2025/11/05 12:00(01)	2025/12/03 10:45(01)	2026/01/15 11:10(01)	2026/02/12 10:15(01)	2026/03/04 13:40(01)
要監視項目	フェニトロチン				mg/L	610		< 0.0003					
	イソブ ロチオン				mg/L	611		< 0.004					
	クロロクロニル				mg/l	612		< 0.005					
	ブ ロヒ ンミト				mg/L	613		< 0.0008					
	ジ クロルホ ス				mg/L	614		< 0.0008					
	フェノ プ カルブ				mg/L	615		< 0.003					
	イブ ロベンホス				mg/L	616		< 0.0008					
	クロロニトロフェン				mg/L	617		< 0.001					
	EPN				mg/L	618		< 0.0006					
	オキシ銅				mg/L	619		< 0.004					
	フタル酸ジ エチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブ デン				mg/L	622		< 0.007		< 0.007			
	ニッケル				mg/L	623		< 0.001		< 0.001			
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	PFOS及びPPFOAの合算値				mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
	エピクロロヒドリン				mg/L	812							
全マンガン				mg/L	813		< 0.02		< 0.02				
ウラン				mg/L	814		< 0.0002		< 0.0002				
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)				mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806				< 0.00009			
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625					0.11		
	硝酸性窒素				mg/L	626					3.3		
	塩化物イオン				mg/L	701					19		
	電気伝導率				μ S/cm	702	18	17	17	17	15	17	
	アンモニア態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710							
	クロロフィルb				μ g/L	711							
	クロロフィルc				μ g/L	712							
	トータクロロフィル				μ g/L	713							
	カルチノイト				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715	0.7	0.6	1.0	1.6	1.6	1.1	
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	ブ レチラロール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ヒ フェノックス				mg/L	721							
	ブ タロール				mg/L	722							
	オキシジ アザン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロホルム生成能				mg/L	725							
	ブ ロミン クロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジブ ロモクロロメタン生成能				mg/l	727							
	ブ ロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシ				μ g/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	ビスフェ ノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
溶存態全磷				mg/L	809								
DOC				mg/L	810								
POC				mg/L	835								
シリカ				mg/L	836								
ビスフェ ノールA				mg/L	838								
17 β-エストラジオール				mg/L	839								
エストロン				mg/L	840								
o. p. -DDT				mg/L	841								
懸濁態COD				mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	稲荷川	調査機関	鹿児島市環境保全課					枚/枚数
					地点名	黒葛原橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10106002	008-02	A, 生物B	2025	0	地点名								1 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/09 10:50(01)	2025/05/08 10:45(01)	2025/06/05 10:00(01)	2025/07/09 11:45(01)	2025/08/07 10:55(01)	2025/09/17 10:30(01)
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻					202	10:50	10:45	10:00	11:45	10:55	10:30	
	天候コード					206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	10:雨	
	気温				℃	207	22.3	23.0	23.8	34.0	30.1	27.6	
	水温				℃	208	18.6	20.5	21.7	26.2	27.4	25.5	
	流量				m³/s	209							
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	
	透視度				cm	211	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	31.0	> 100.0	
	全水深				m	212							
	採取水深				m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	色相コード					214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	021:茶色・中	001:無色	
	透明度				m	215							
	臭気コード					216	381:下水臭(微)	011:無臭	381:下水臭(微)	141:川藻臭(微)	381:下水臭(微)	011:無臭	
生活環境項目	流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	05:濁り多し	00:通常の状況	
	満潮時刻					219	17:28	17:00	15:21	05:06	18:53	17:17	
	干潮時刻					220	11:46	11:02	09:20	12:26	12:11	10:11	
	p H					301	7.8	8.2	8.1	8.3	降雨の影響による濁水により欠測		7.8
	D O				mg/L	302	9.6	10	9.0	9.0		8.2	
	D O飽和率				%	303							
	B O D				mg/L	304	0.9	0.6	0.5	0.7		1.4	
	C O D酸性法				mg/L	305	2.5						
	S S				mg/L	308	2	1	1	4		5	
	大腸菌群数				MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311	< 0.5						
	全窒素				mg/L	312	2.8	2.4	2.1	2.1		1.9	
	全磷				mg/L	313	0.31	0.24	0.15	0.12		0.12	
全亜鉛				mg/L	314		0.005		0.003				
底層溶存酸素量				mg/L	315								
LAS				mg/L	717		0.0018				0.0037		
大腸菌数				CFU/100mL	804	62	100	73	140		3500		
ノニルフェノール				mg/L	805				< 0.00006				
健康項目	カドミウム				mg/L	401		< 0.0003		< 0.0003			
	全シアン				mg/L	402						< 0.1	
	鉛				mg/L	404		< 0.001		< 0.001			
	六価クロム				mg/L	405		< 0.002		< 0.002			
	砒素				mg/L	406		0.001		0.001			
	総水銀				mg/L	407		< 0.0005		< 0.0005			
	アルキル水銀				mg/L	408							
	PCB				mg/L	409						< 0.0005	
	トリクロロエチレン				mg/L	410						< 0.001	
	テトラクロロエチレン				mg/L	411						< 0.001	
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412						< 0.1	
	四塩化炭素				mg/L	413						< 0.0002	
	ジクロロメタン				mg/L	414						< 0.002	
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415						< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416						< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417						< 0.004	
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418						< 0.0006	
	1,3-ジクロロプロペン				mg/L	419						< 0.0002	
	チラム				mg/L	420		< 0.0006					
	シマジン				mg/L	421		< 0.0003					
	チオベンカルブ				mg/L	422		< 0.002					
	ベンゼン				mg/L	423						< 0.001	
	セレン				mg/L	424		< 0.001		< 0.001			
	フッ素				mg/L	507	< 0.08	0.13	0.10	0.11		0.11	
	ほう素				mg/L	621		< 0.1		< 0.1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624		2.4	2.1	1.9		1.8	
	1,4-ジオキシン				mg/L	627						< 0.005	
特殊項目	フェノール類				mg/L	501							
	銅				mg/L	502		< 0.01					
	亜鉛				mg/L	503							
	鉄_溶解性				mg/L	504							
	マンガン_溶解性				mg/L	505							
	クロム				mg/L	506							
要監視項目	アンチモン				mg/L	601		< 0.002		< 0.002			
	クロロホルム				mg/L	602						< 0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603						< 0.004	
	1,2-ジクロロプロペン				mg/L	604						< 0.006	
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605						< 0.02	
	トルエン				mg/L	606						< 0.06	
	キシレン				mg/L	607						< 0.04	
	イソキサゾン				mg/L	608		< 0.0008					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	稲荷川	調査機関	鹿児島市環境保全課	枚/枚数					
					地点名	黒葛原橋	採水機関	鹿児島市環境保全課						
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他						
10106002	008-02	A, 生物B	2025	0					2 / 4					
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/09 10:50 (01)	2025/05/08 10:45 (01)	2025/06/05 10:00 (01)	2025/07/09 11:45 (01)	2025/08/07 10:55 (01)	2025/09/17 10:30 (01)	
要監視項目	カドミウム					mg/L	609		< 0.0005					
	フェニトロチオン					mg/L	610		< 0.0003					
	イソプロチオン					mg/L	611		< 0.004					
	クロロクロニル					mg/l	612		< 0.005					
	プロピザミド					mg/L	613		< 0.0008					
	シクロホス					mg/L	614		< 0.0008					
	フェノカルブ					mg/L	615		< 0.003					
	イプロベシホス					mg/L	616		< 0.0008					
	クロロニトロフェン					mg/L	617		< 0.001					
	EPN					mg/L	618		< 0.0006					
	オキシ銅					mg/L	619		< 0.004					
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブデン					mg/L	622		< 0.007			< 0.007		
	ニッケル					mg/L	623		< 0.001			< 0.001		
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
塩化ビニルモノマー					mg/L	811								
全マンガン					mg/L	813		< 0.02			< 0.02			
ウラン					mg/L	814		< 0.0002			< 0.0002			
要監視項目 (水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625		< 0.01	< 0.01	< 0.01			< 0.01
	硝酸性窒素					mg/L	626	2.7	2.4	2.1	1.9			1.8
	塩化物イオン					mg/L	701	1400	280	16	140			16
	電気伝導率					μ S/cm	702	430	100	18	69			18
	アンモニア態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710							
	クロロフィルb					μ g/L	711							
	クロロフィルc					μ g/L	712							
	トータロクロフィル					μ g/L	713							
	カロチノイド					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715	1.2	1.1	0.8	1.1			1.3
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	プレチクロール					mg/L	719							
	クロムキシニル					mg/L	720							
	ビフェノキス					mg/L	721							
	ブタクロール					mg/L	722							
	オキサジアザン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	ブロモシクロメタン生成能					mg/L	726							
	ジブロモクロメタン生成能					mg/l	727							
	ブロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシ					μ g/L	730							
	フェオフィチン					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全燐					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
	エストロン					mg/L	840							
	o.p.-DDT					mg/L	841							
	懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	稲荷川	調査機関	鹿児島市環境保全課					枚/枚数	
					地点名	黒葛原橋	採水機関	鹿児島市環境保全課						
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他						
10106002	008-02	A, 生物B	2025	0	地点名								3 / 4	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/10/02 09:50(01)	2025/11/05 12:20(01)	2025/12/03 10:55(01)	2026/01/15 11:30(01)	2026/02/12 10:05(01)	2026/03/04 13:50(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	09:50	12:20	10:55	11:30	10:05	13:50	
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	
	気温					℃	207	28.0	20.4	13.8	14.2	12.4	20.3	
	水温					℃	208	21.8	17.8	14.3	11.4	11.1	17.6	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	
	透視度					cm	211	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	
	全水深					m	212							
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	
	透明度					m	215							
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	
	満潮時刻						219	16:42	06:39	17:24	05:53	04:52	19:54	
	干潮時刻						220	09:34	12:45	11:39	11:21	09:58	14:01	
	p H						301	7.7	7.9	7.2	7.1	7.4	7.2	
	D O					mg/L	302	8.8	9.7	10	11	10	10	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304	0.5	0.7	0.6	0.8	1.5	1.3	
	C O D酸性法					mg/L	305	1.1				2.6		
	S S					mg/L	308	3	1	1	2	< 1	1	
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5				< 0.5		
	全窒素					mg/L	312	2.0	2.1	2.1	3.8	2.5	3.1	
	全磷					mg/L	313	0.11	0.16	0.18	0.36	0.18	0.28	
全亜鉛					mg/L	314		0.004		0.008				
底層溶存酸素量					mg/L	315								
LAS					mg/L	717		< 0.0006				0.0012		
大腸菌数					CFU/100mL	804	120	130	280	190	340	31		
ノニルフェノール					mg/L	805				< 0.00006				
健康項目	カドミウム					mg/L	401		< 0.0003		< 0.0003			
	全シアン					mg/L	402						< 0.1	
	鉛					mg/L	404		< 0.001		< 0.001			
	六価クロム					mg/L	405		< 0.002		< 0.002			
	砒素					mg/L	406		0.001		0.001			
	総水銀					mg/L	407		< 0.0005		< 0.0005			
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409						< 0.0005	
	トリクロロエチレン					mg/L	410						< 0.001	
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						< 0.001	
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412						< 0.1	
	四塩化炭素					mg/L	413						< 0.0002	
	ジクロロメタン					mg/L	414						< 0.002	
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415						< 0.0004	
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416						< 0.01	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417						< 0.004	
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418						< 0.0006	
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419						< 0.0002	
	チラム					mg/L	420		< 0.0006					
	シマジン					mg/L	421		< 0.0003					
	チオベンザルブ					mg/L	422		< 0.002					
	ベンゼン					mg/L	423						< 0.001	
	セレン					mg/L	424		< 0.001		< 0.001			
	フッ素					mg/L	507	0.12	0.15	0.15	0.14	0.10	0.23	
	ほう素					mg/L	621		0.1		< 0.1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	2.0			3.7	2.2		
	1, 4-ジオキシン					mg/L	627						< 0.005	
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
		亜鉛					mg/L	503						
		鉄_溶解性					mg/L	504						
		マンガン_溶解性					mg/L	505						
		クロム					mg/L	506						
	要監視項目	アンチモン					mg/L	601		< 0.002		< 0.002		
クロロホルム					mg/L	602						< 0.006		
トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603						< 0.004		
1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604						< 0.006		
p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						< 0.02		
トルエン					mg/L	606						< 0.06		
キシレン					mg/L	607						< 0.04		
イソキチオン					mg/L	608		< 0.0008						
ダイアジノン					mg/L	609		< 0.0005						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	稲荷川		調査機関	鹿児島市環境保全課				枚/枚数
					地点名	黒葛原橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10106002	008-02	A, 生物B	2025	0									4 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/10/02 09:50(01)	2025/11/05 12:20(01)	2025/12/03 10:55(01)	2026/01/15 11:30(01)	2026/02/12 10:05(01)	2026/03/04 13:50(01)
要監視項目	フェニトロチオン				mg/L	610		< 0.0003					
	イソブ ロチオン				mg/L	611		< 0.004					
	クロロクロニル				mg/l	612		< 0.005					
	ブ ロヒ ン ミト				mg/L	613		< 0.0008					
	ジ クロルホ ス				mg/L	614		< 0.0008					
	フェノブ カルブ				mg/L	615		< 0.003					
	イブ ロベンホス				mg/L	616		< 0.0008					
	クロロニトロフェン				mg/L	617		< 0.001					
	EPN				mg/L	618		< 0.0006					
	オキシ銅				mg/L	619		< 0.004					
	フタル酸ジ エチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブ デン				mg/L	622		< 0.007		< 0.007			
	ニッケル				mg/L	623		< 0.001		< 0.001			
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデ ヒド				mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632	< 0.000005						
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
	エピクロロヒドリン				mg/L	812	< 0.00004						
全マンガン				mg/L	813		< 0.02		< 0.02				
ウラン				mg/L	814		< 0.0002		< 0.0002				
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)				mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806				< 0.00009			
	アニリン				mg/L	833	< 0.002						
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625	< 0.01				0.07	0.01	
	硝酸性窒素				mg/L	626	2.0	2.2	2.3	3.6	2.2	3.0	
	塩化物イオン				mg/l	701	15	400	1000	280	37	1400	
	電気伝導率				μ S/cm	702	19	130	280	91	20	410	
	アンモニア態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710							
	クロロフィルb				μ g/L	711							
	クロロフィルc				μ g/L	712							
	トータクロロフィル				μ g/L	713							
	カルチノイト				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715	0.6	0.7	1.0	1.3	1.2	1.3	
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	ブ レチラロール				mg/L	719							
	クロムトキシニル				mg/L	720							
	ビフェノックス				mg/L	721							
	ブ タロール				mg/L	722							
	オキシジアン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロホルム生成能				mg/L	725							
	ブロモシ クロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジブロモクロロメタン生成能				mg/l	727							
	ブロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシ				μ g/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全磷				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							
	POC				mg/L	835							
	シリカ				mg/L	836							
ビスフェノールA				mg/L	838								
17β-エストラジオール				mg/L	839								
エストロン				mg/L	840								
o.p.-DDT				mg/L	841								
懸濁態COD				mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	稲荷川	調査機関	鹿児島市環境保全課				枚/枚数		
					地点名	実方橋	採水機関	鹿児島市環境保全課						
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他						
10106005	008-51	A	2025	0							1 / 4			
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/04/09 10:20(01)	2025/05/08 10:10(01)	2025/06/05 10:20(01)	2025/07/09 11:15(01)	2025/08/07 10:25(01)	2025/09/17 11:10(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	10:20	10:10	10:20	11:15	10:25	11:10	
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	10:雨	
	気温					℃	207	21.9	21.5	26.0	32.1	28.9	27.5	
	水温					℃	208	17.5	18.0	20.3	26.7	26.5	24.8	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	
	透視度					cm	211	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	38.0	> 100.0	
	全水深					m	212							
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	021:茶色・中	001:無色	
	透明度					m	215							
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	161:土臭(微)	011:無臭	
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	05:濁り多し	00:通常の状況	
	満潮時刻						219	17:28	17:00	15:21	05:06	18:53	17:17	
	干潮時刻						220	11:46	11:02	09:20	12:26	12:11	10:11	
	p H						301	7.9	7.9	7.9	7.6	降雨の影響による 濁水により欠測	7.5	
	D O					mg/L	302	9.4	10	8.6	8.1		8.2	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304	0.8	0.6	0.8	0.8		0.9	
	C O D酸性法					mg/L	305							
	S S					mg/L	308	2	< 1	2	3		1	
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312							
	全磷					mg/L	313							
全亜鉛					mg/L	314								
底層溶存酸素量					mg/L	315								
LAS					mg/L	717								
大腸菌数					CFU/100mL	804	200	180	220	74		340		
ノニルフェノール					mg/L	805								
健康項目	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンカルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1, 4-ジオキシン					mg/L	627							
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
		銅					mg/L	502						
		亜鉛					mg/L	503						
		鉄_溶解性					mg/L	504						
		マンガン_溶解性					mg/L	505						
クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキサゾン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	稲荷川	調査機関	鹿児島市環境保全課	枚/枚数					
					地点名	実方橋	採水機関	鹿児島市環境保全課						
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他						
10106005	008-51	A	2025	0					2 / 4					
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/04/09 10:20(01)	2025/05/08 10:10(01)	2025/06/05 10:20(01)	2025/07/09 11:15(01)	2025/08/07 10:25(01)	2025/09/17 11:10(01)	
要監視項目	ダイアジン				mg/L	609								
	フェトリオン				mg/L	610								
	イソプロチオン				mg/L	611								
	クロロニル				mg/l	612								
	プロピチオン				mg/L	613								
	シクロホス				mg/L	614								
	フェノカルバ				mg/L	615								
	イソホスホス				mg/L	616								
	クロニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブデン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデヒド				mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
エビクロロヒドリン				mg/L	812									
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625								
	硝酸性窒素				mg/L	626								
	塩化物イオン				mg/L	701								
	電気伝導率				μ S/cm	702	19	16	15	17			16	
	アンモニウム態窒素				mg/L	703								
	亜硝酸態窒素				mg/L	704								
	硝酸態窒素				mg/L	705								
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710								
	クロロフィルb				μ g/L	711								
	クロロフィルc				μ g/L	712								
	トータクロロフィル				μ g/L	713								
	カルチノイト				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715	1.0	0.9	0.8	1.1			0.8	
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ブレンダクロール				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ビフェノックス				mg/L	721								
	ブタクロール				mg/L	722								
	オキシジメチン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロホルム生成能				mg/L	725								
	プロモシクロメタン生成能				mg/L	726								
	ジプロモクロメタン生成能				mg/l	727								
	プロモホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジオキシ				μ g/L	730								
	フェノキシ				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノールA				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全燐				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
エストロン				mg/L	840									
o. p. -DDT				mg/L	841									
懸濁態COD				mg/L	842									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	稲荷川	調査機関	鹿児島市環境保全課					枚/枚数
					地点名	実方橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
					10106005	008-51	A	2025	0			分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/10/02 10:20(01)	2025/11/05 11:40(01)	2025/12/03 10:30(01)	2026/01/15 10:55(01)	2026/02/12 10:30(01)	2026/03/04 13:25(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	10:20	11:40	10:30	10:55	10:30	13:25
	天候コード						206	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	26.6	19.5	13.3	12.2	12.0	20.2
	水温					℃	208	20.9	18.1	13.5	10.9	11.1	16.1
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	20.0
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	321:白色・乳白色・中
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	05:濁り多し
	満潮時刻						219	16:42	06:39	17:24	05:53	04:52	19:54
	干潮時刻						220	09:34	12:45	11:39	11:21	09:58	14:01
	p H						301	7.3	8.0	7.3	7.1	7.4	送水管漏洩の影響 による欠測
	D O				mg/L	302	8.6	9.2	11	10	10		
	D O飽和率				%	303							
	B O D				mg/L	304	< 0.5	0.9	0.8	1.2	1.8		
	C O D酸性法				mg/L	305							
	S S				mg/L	308	2	< 1	1	1	2		
	大腸菌群数				MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311							
	全窒素				mg/L	312							
	全磷				mg/L	313							
全亜鉛				mg/L	314								
底層溶存酸素量				mg/L	315								
L A S				mg/L	717								
健康項目	大腸菌数				CFU/100mL	804	240	170	280	1000	240		
	ノニルフェノール				mg/L	805							
	カドミウム				mg/L	401							
	全シアン				mg/L	402							
	鉛				mg/L	404							
	六価クロム				mg/L	405							
	砒素				mg/L	406							
	総水銀				mg/L	407							
	アルキル水銀				mg/L	408							
	PCB				mg/L	409							
	トリクロロエチレン				mg/L	410							
	テトラクロロエチレン				mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412							
	四塩化炭素				mg/L	413							
	ジクロロメタン				mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419							
特殊項目	チウラム				mg/L	420							
	シマジン				mg/L	421							
	チオベンザルブ				mg/L	422							
	ベンゼン				mg/L	423							
	セレン				mg/L	424							
	フッ素				mg/L	507							
	ほう素				mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624							
	1,4-ジニキシン				mg/L	627							
	フェノール類				mg/L	501							
	銅				mg/L	502							
	亜鉛				mg/L	503							
	鉄_溶解性				mg/L	504							
マンガン_溶解性				mg/L	505								
要監視項目	クロム				mg/L	506							
	アンチモン				mg/L	601							
	クロロホルム				mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605							
	トルエン				mg/L	606							
	キシレン				mg/L	607							
イソキサチオン				mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	稲荷川	調査機関	鹿児島市環境保全課	枚/枚数					
					地点名	実方橋	採水機関	鹿児島市環境保全課						
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他						
10106005	008-51	A	2025	0					4 / 4					
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2025/10/02 10:20 (01)	2025/11/05 11:40 (01)	2025/12/03 10:30 (01)	2026/01/15 10:55 (01)	2026/02/12 10:30 (01)	2026/03/04 13:25 (01)	
要監視項目	ダ イ ア ン				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソプロチオン				mg/L	611								
	クロロクロニル				mg/l	612								
	プロピチミド				mg/L	613								
	シクロホス				mg/L	614								
	フェノールカルブ				mg/L	615								
	イソプロホス				mg/L	616								
	クロロニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブデン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデヒド				mg/L	631								
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
エピクロロヒドリン				mg/L	812									
全マンガン				mg/L	813									
ウラン				mg/L	814									
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625								
	硝酸性窒素				mg/L	626								
	塩化物イオン				mg/L	701								
	電気伝導率				μ S/cm	702	17	16	16	17	15			
	アンモニア態窒素				mg/L	703								
	亜硝酸態窒素				mg/L	704								
	硝酸態窒素				mg/L	705								
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710								
	クロロフィルb				μ g/L	711								
	クロロフィルc				μ g/L	712								
	トータクロロフィル				μ g/L	713								
	カルチノイト				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715	0.8	0.7	1.0	1.1	1.1			
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ブレンダクロール				mg/L	719								
	クロマトキシニル				mg/L	720								
	ビフェニックス				mg/L	721								
	ブタクロール				mg/L	722								
	オキシジブチン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロロホルム生成能				mg/L	725								
	ブロミクロロメタン生成能				mg/L	726								
	ジブromoクロロメタン生成能				mg/l	727								
	ブromoホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジオキシ				μ g/L	730								
	フェノキシ				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノールA				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全燐				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
	エストロン				mg/L	840								
	o. p. -DDT				mg/L	841								
	懸濁態COD				mg/L	842								