［騒 音 の 発 生 に 係 る 事 項］

1　遮音壁を設置する場合にあっては，その位置及び高さを示す図面〔規則§４Ⅰ⑧〕

(1)　遮音壁の設置（変更無し）

遮音壁の有無	遮音壁の高さ	遮音壁の厚さ	遮音壁の材質・構造	遮音壁の位置
無	―	―	―	―

(2)　その他，施設と低層の住居が隣接している場合等における配慮（緑地帯の確保等）（変更無し）

特に無し

2　冷却塔，冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては，それらの稼働時間帯及び位置を示す図面〔規則§４Ⅰ⑨〕

（変更前）

項　　目	設置の有無	稼　働　時　間　帯	位　　置
冷　却　塔	無	―	―
室　外　機	有	9：00～22：00/9：00～翌5：00	図 4-1～4-4 参照
送　風　機	無	―	―
給 排 気 口	無	―	―
その他（キュービクル）		24 時間	図 4-3 参照

（変更後）

項　　目	設置の有無	稼　働　時　間　帯	位　　置
冷　却　塔	無	―	―
室　外　機	有	9：00～22：00/9：00～翌5：00 /24 時間	図 5-1～5-4 参照
送　風　機	無	―	―
給 排 気 口	無	―	―
その他（キュービクル）		24 時間	図 5-3 参照

※　特別な事情による騒音の総合的な予測【指針による予測方法によらない場合のみ記載】

特別な事情の説明：特に無し

騒音の総合的な予測方法【指針による予測方法によらない場合のみ記載】

該当しない

騒音規制法の特定施設の設置届出の有無

無

3　平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠

(1)　予測地点の選定及び環境基準等（別添騒音音源図参照）

予測地点	環境基準 昼　間	環境基準 夜　間	規制基準 夜　間	選定理由
A a’	６０dB C類型	５０dB C類型	５５dB 第４種区域	荷捌き施設からの騒音の影響を考慮し、H＝7.8m（地盤高さ 0.3m＋3 階高さ 7.5m）を予測地点A、敷地境界線上の H＝1.5mを予測地点 a’と設定している。
B b’	６０dB C類型	５０dB C類型	５０dB 第３種区域 ５５dB 第４種区域	荷捌き施設からの騒音の影響を考慮し、H＝4.8m（地盤高さ 0.3m＋2 階高さ 4.5m）を予測地点C、敷地境界線上の H＝1.5mを予測地点 c’と設定している。

※計画地周辺（100m圏）において、北側及び東側には住宅がないため解析の対象外としている。

(2)　昼間の等価騒音レベルの予測〔規則§４Ⅰ⑩〕

《 昼 間 》 騒音発生源			基準距離における		騒音継続時間	予測地点までの距離(m)		各地点における騒音レベル(dB)	
			騒音レベル	根拠	又は騒音発生回数	A	B	A	B
自動車走行騒音	C001	一般来客車・乗用車	82	手引き	784 台	167	153	13	13
	C002	一般来客車・乗用車	82	手引き	784 台	163	142	17	18
	C003	一般来客車・乗用車	82	手引き	784 台	166	128	17	19
	C004	一般来客車・乗用車	82	手引き	784 台	162	115	16	19
	C005	一般来客車・乗用車	82	手引き	784 台	147	103	16	19
	C006	一般来客車・乗用車	82	手引き	784 台	140	95	14	18
	C007	一般来客車・乗用車	82	手引き	784 台	151	114	18	20
	C008	一般来客車・乗用車	82	手引き	784 台	147	133	19	20
	C009	一般来客車・乗用車	82	手引き	784 台	156	152	17	18
	C010	一般来客車・乗用車	82	手引き	784 台	170	160	8	8
	C011	一般来客車・乗用車	82	手引き	784 台	171	176	20	20
	C012	一般来客車・乗用車	82	手引き	784 台	184	217	19	18
	C013	一般来客車・乗用車	82	手引き	784 台	189	236	16	14
	C014	一般来客車・乗用車	82	手引き	784 台	159	225	21	18
	C015	一般来客車・乗用車	82	手引き	784 台	116	186	26	22
	C016	一般来客車・乗用車	82	手引き	784 台	98	144	14	11
	C017	一般来客車・乗用車	82	手引き	784 台	103	143	19	16
	C020	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	131	212	23	19
	C021	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	103	159	38	35
	C022	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	98	93	25	25
	C023	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	105	92	28	29
	C024	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	117	98	26	27
	C025	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	125	94	28	30
	C026	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	119	122	33	33
	C027	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	108	117	34	33
	C028	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	115	146	26	24
	C029	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	138	156	30	29
	C030	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	161	173	25	24
	C031	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	141	170	31	29
	C032	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	164	186	25	24
	C033	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	146	184	31	29
	C034	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	169	200	25	23
	C035	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	153	199	31	28
	C036	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	176	215	24	23
	C037	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	161	215	30	27
	C038	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	112	152	28	25
	C039	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	117	167	28	25
	C040	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	125	183	27	24
	C041	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	133	199	27	23
	C042	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	134	206	26	22
	C043	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	126	201	24	20
	C044	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	110	175	33	29
	C045	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	98	146	26	23
	C046	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	94	113	36	35
	C047	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	107	80	27	29
	C048	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	104	109	35	35
	C049	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	119	86	27	30
	C050	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	128	89	22	26
	C051	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	120	116	34	34
	C052	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	101	143	27	24
	C053	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	108	145	23	20
	C054	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	120	173	33	30
	C055	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	115	147	26	24
	C056	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	124	150	23	21
	C057	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	135	178	32	30
	C058	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	134	154	27	25
	C059	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	150	184	31	30
	C060	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	150	162	26	25
	C061	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	159	164	21	21
	C062	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	166	192	31	29
	C063	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	174	220	25	22
	C064	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	160	214	25	22
	C065	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	146	210	26	23
	C066	一般来客車・乗用車	82	手引き	6,360 台	133	206	27	23
	C101	荷捌車/収集車・大型車	91	2003モデル	86 台	97	144	26	23

《 昼 間 》			基準距離における		騒音継続時間	予測地点までの距離(m)		各地点における騒音レベル(dB)	
騒音発生源			騒音レベル	根拠	又は騒音発生回数	A	B	A	B
定常騒音	T201	室外機（空調用）	60	カタログ値	9：00～22：00	93	99	20	19
	T202	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	92.3	100.8	19.8	19.0
	T203	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	91.9	102.8	19.8	18.9
	T204	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	91.6	104.9	19.9	18.7
	T205	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	91.3	106.9	19.9	18.5
	T206	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	91.1	108.9	19.9	18.4
	T207	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	95.1	98.6	19.5	19.2
	T208	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	94.9	99.7	19.6	19.1
	T209	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	94.6	100.9	19.6	19.0
	T210	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	94.4	102.0	19.6	18.9
	T211	室外機（空調用）	57.0	カタログ値	9：00～22：00	94.2	103.2	16.6	15.8
	T212	室外機（空調用）	57.0	カタログ値	9：00～22：00	94.0	104.3	16.6	15.7
	T213	室外機（空調用）	57.0	カタログ値	9：00～22：00	93.8	105.5	16.7	15.6
	T214	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	97.0	99.1	19.4	19.2
	T215	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	96.7	100.3	19.4	19.1
	T216	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	96.4	101.6	19.4	19.0
	T217	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	96.3	102.6	19.4	18.9
	T218	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	96.1	103.7	19.4	18.8
	T219	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	95.9	104.9	19.5	18.7
	T220	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	95.7	106.0	19.5	18.6
	T221	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	95.5	107.2	19.5	18.5
	T222	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	95.4	108.3	19.5	18.4
	T223	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	98.8	99.7	19.2	19.1
	T224	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	98.6	100.9	19.2	19.0
	T225	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	98.3	102.0	19.2	18.9
	T226	室外機（空調用）	57.0	カタログ値	9：00～22：00	98.1	103.1	16.3	15.8
	T227	室外機（空調用）	57.0	カタログ値	9：00～22：00	97.9	104.3	16.3	15.7
	T228	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	97.7	105.4	19.3	18.6
	T229	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	97.5	106.6	19.3	18.5
	T230	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	97.4	107.7	19.3	18.5
	T301	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	134.9	214.7	16.5	12.5
	T302	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	136.4	215.0	16.4	12.4
	T303	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	137.9	215.3	16.3	12.4
	T304	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	139.4	215.6	16.2	12.4
	T305	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	140.9	216.0	16.1	12.4
	T306	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	142.4	216.4	16.0	12.4
	T307	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	152.2	219.1	15.5	12.3
	T308	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	153.8	219.6	15.4	12.3
	T309	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	155.4	220.2	15.3	12.2
	T310	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	164.0	223.2	14.8	12.1
	T311	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	165.7	223.8	14.7	12.1
	T312	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	167.4	224.5	14.6	12.1
	T313	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	178.1	229.0	14.1	11.9
	T314	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	179.9	229.8	14.0	11.9
	T315	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	181.7	230.6	13.9	11.8
	T316	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	183.4	231.4	13.8	11.8
	T317	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	185.2	232.2	13.7	11.8
	T318	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	187.0	233.1	13.7	11.7
	T319	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	164.7	166.2	14.8	14.7
	T320	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	163.5	165.5	14.8	14.7
	T321	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	164.4	164.1	14.8	14.8
	T322	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	163.3	163.4	14.8	14.8
	T323	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	162.1	162.6	14.9	14.9
	T324	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	160.9	161.9	15.0	14.9
	T325	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	159.7	161.2	15.0	14.9
	T326	キュービクル	56.0	カタログ値	２４時間	113.1	76.7	14.9	18.3
	T327	室外機（冷凍冷蔵用）	61.0	カタログ値	２４時間	144.0	216.7	17.8	14.3
	T328	室外機（冷凍冷蔵用）	62.0	カタログ値	２４時間	146.6	217.4	18.7	15.3
	T329	室外機（冷凍冷蔵用）	62.0	カタログ値	２４時間	149.4	218.2	18.5	15.2
	T330	室外機（冷凍冷蔵用）	61.5	カタログ値	２４時間	157.2	220.7	17.6	14.6
	T331	室外機（冷凍冷蔵用）	61.0	カタログ値	２４時間	159.7	221.6	16.9	14.1
	T332	室外機（冷凍冷蔵用）	61.0	カタログ値	２４時間	161.7	222.3	16.8	14.1
	T333	室外機（冷凍冷蔵用）	62.0	カタログ値	２４時間	169.6	225.3	17.4	14.9
	T334	室外機（冷凍冷蔵用）	62.0	カタログ値	２４時間	172.5	226.5	17.3	14.9
	T335	室外機（冷凍冷蔵用）	61.0	カタログ値	２４時間	175.2	227.6	16.1	13.9

《 昼 間 》			基準距離における		騒音継続時間	予測地点までの距離(m)		各地点における騒音レベル(dB)	
騒音発生源			騒音レベル	根拠	又は騒音発生回数	A	B	A	B
定常騒音	T401	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	136.6	214.6	16.4	12.5
	T402	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	137.4	214.8	16.3	12.5
	T403	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	138.3	215.0	16.3	12.4
	T404	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	139.1	215.2	16.2	12.4
	T405	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	140.0	215.4	16.2	12.4
	T406	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	140.8	215.6	16.1	12.4
	T407	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	141.7	215.8	16.1	12.4
	T408	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	142.6	216.0	16.0	12.4
	T409	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	151.7	218.6	15.5	12.3
	T410	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	152.6	218.9	15.4	12.3
	T411	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	153.5	219.2	15.4	12.3
	T412	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	154.5	219.5	15.3	12.3
	T413	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	155.4	219.8	15.3	12.3
	T414	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	156.3	220.1	15.2	12.2
	T415	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	157.3	220.4	15.2	12.2
	T416	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	158.2	220.8	15.1	12.2
	T417	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	159.2	221.1	15.1	12.2
	T418	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	160.1	221.4	15.0	12.2
	T419	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	163.6	222.7	14.8	12.1
	T420	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	164.5	223.0	14.8	12.1
	T421	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	165.5	223.4	14.7	12.1
	T422	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	166.5	223.8	14.7	12.1
	T423	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	167.5	224.2	14.6	12.1
	T424	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	177.5	228.4	14.1	11.9
	T425	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	178.5	228.8	14.1	11.9
	T426	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	179.5	229.3	14.0	11.9
	T427	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	180.5	229.7	14.0	11.9
	T428	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	181.5	230.2	13.9	11.9
	T429	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	182.5	230.6	13.9	11.8
	T430	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	183.5	231.1	13.8	11.8
	T431	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	184.5	231.6	13.8	11.8
	T432	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	185.6	232.1	13.7	11.8
	T433	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	9：00～22：00	186.6	232.6	13.7	11.8
変動騒音	H001	廃棄物収集車 後進警報ブザー音	90.0	手引き	5台×15秒	103.4	145.3	20.9	17.9
	H002	廃棄物収集作業 （圧縮音）	90.0	手引き	5台×10分×0.5	103.3	145.3	33.9	30.9
	H003	荷捌き車 後進警報ブザー音	90.0	手引き	38台×15秒	103.4	145.3	29.7	26.7
	H004	荷捌き作業 荷下ろし音	84.5	類似例実測	38台×15分×0.5	103.3	145.3	38.9	36.0
	H005	荷捌き作業 台車走行騒音	71.0	手引き	38台×15分×0.5	103.4	145.3	25.4	22.5
衝撃騒音	S001	廃棄物収集車 荷台側ドア開音	86.8	類似例実測	5台×1回	103.4	145.3	5.9	2.9
	S002	廃棄物収集車 荷台側ドア閉音	82.2	類似例実測	5台×1回	103.4	145.3	1.3	-1.7
	S003	廃棄物収集車 運転席側ドア開閉音	82.3	類似例実測	5回×2回	91.3	142.7	5.5	1.6
	S004	荷捌き車 荷台側ドア開音	86.8	類似例実測	38台×1回	103.4	145.3	14.7	11.7
	S005	荷捌き車 荷台側ドア閉音	82.2	類似例実測	38台×1回	103.4	145.3	10.1	7.1
	S006	荷捌き車 運転席側ドア開閉音	82.3	類似例実測	38台×2回	91.3	142.7	14.3	10.4

予測地点	昼間(午前6時～午後10時)の 等価騒音レベル	騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の 地域の類型及び基準値	
予測地点Ａ	４８．０　ｄＢ	Ｃ類型（近隣商業地域）	60 dB以下
予測地点Ｂ	４６．４　ｄＢ	Ｃ類型（工業地域）	60 dB以下

〔環境基準値を超す場合の対策（または対策不要の理由）〕

すべての地点において基準値を満足していることから、周辺の生活環境に与える影響は大きくないと考えられる。

しかしながら、変更後についても、大規模小売店舗立地法の主旨を十分に理解し、周辺の住民より苦情等が発生した場合は速やかに原因を追究し、誠実に対応を行うこととする。

(3)　夜間の等価騒音レベルの予測

《 夜 間 》			基準距離における		騒音継続時間	予測地点までの距離(m)		各地点における騒音レベル(dB)	
騒音発生源			騒音ﾚﾍﾞﾙ	根拠	又は騒音発生回数	A	B	A	B
自動車走行騒音	C001	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48　台	167.2	152.6	3.5	4.3
	C002	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48　台	162.9	142.3	7.8	9.0
	C003	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48　台	165.8	127.8	7.6	9.9
	C004	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48　台	161.5	114.8	6.7	9.7
	C005	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48　台	146.7	103.0	7.1	10.2
	C006	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48　台	140.3	94.5	5.0	8.5
	C007	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48　台	150.5	114.1	8.4	10.7
	C008	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48　台	146.6	132.6	10.2	11.0
	C009	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48　台	156.3	151.8	8.3	8.6
	C010	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48　台	169.7	160.2	-1.4	-0.9
	C011	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48　台	170.6	176.3	10.9	10.6
	C012	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48　台	184.3	216.8	10.2	8.8
	C013	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48　台	188.5	236.4	6.8	4.8
	C014	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48　台	159.4	224.5	12.1	9.0
	C015	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48　台	116.0	185.5	16.4	12.5
	C016	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48　台	97.5	143.6	4.9	1.5
	C017	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48　台	103.0	142.9	9.9	7.1
	C020	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	131.3	211.8	13.7	9.5
	C021	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	102.6	158.8	28.3	25.6
	C022	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	98.3	92.7	15.4	15.9
	C023	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	105.0	92.2	18.8	19.9
	C024	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	116.8	97.6	16.7	18.2
	C025	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	124.7	93.7	18.5	21.1
	C026	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	118.6	121.5	23.5	23.4
	C027	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	108.2	117.3	24.3	23.7
	C028	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	115.0	146.4	16.8	14.7
	C029	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	138.0	155.7	20.9	19.9
	C030	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	160.5	172.8	15.8	15.1
	C031	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	140.8	169.8	22.0	20.2
	C032	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	164.2	186.4	15.5	14.4
	C033	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	146.0	184.4	21.7	19.5
	C034	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	169.4	200.4	15.3	13.8
	C035	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	152.8	199.3	21.3	18.8
	C036	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	176.0	214.9	15.1	13.4
	C037	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	161.0	214.7	20.8	18.1
	C038	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	112.1	151.8	18.9	16.2
	C039	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	117.4	167.2	18.5	15.4
	C040	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	124.5	182.7	17.9	14.6
	C041	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	133.3	198.5	17.5	14.0
	C042	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	134.0	206.0	16.7	13.0
	C043	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	125.8	201.0	15.0	11.0
	C044	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	110.2	175.2	23.9	20.0
	C045	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	98.3	145.9	16.9	13.5
	C046	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	94.0	112.7	26.3	25.6
	C047	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	107.0	79.9	17.4	20.0
	C048	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	104.4	109.4	25.5	25.3
	C049	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	118.8	86.0	18.2	21.0
	C050	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	127.6	88.7	13.1	16.3
	C051	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	119.8	115.8	24.4	24.8
	C052	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	101.2	142.6	17.4	14.5
	C053	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	108.1	144.5	13.6	11.1
	C054	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	119.9	173.0	24.2	21.1
	C055	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	115.3	146.7	17.0	14.9
	C056	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	123.8	150.0	13.8	12.1
	C057	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	135.3	178.0	23.2	20.9
	C058	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	134.1	154.1	17.3	16.1
	C059	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	150.2	184.0	22.3	20.6
	C060	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	150.2	161.9	16.5	15.8
	C061	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	158.8	164.4	12.0	11.7
	C062	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	165.8	191.5	21.4	20.2
	C063	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	173.6	220.2	15.3	13.2
	C064	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	159.8	214.4	15.8	13.3
	C065	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	146.3	209.7	16.9	13.7
	C066	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384　台	133.3	206.1	17.6	13.7
	C101	荷捌車/収集車・大型車	91.4	2003モデル	38　台	96.9	143.9	25.4	22.0

《 夜 間 》			基準距離における		騒音継続時間	予測地点までの距離(m)		各地点における騒音レベル(dB)	
騒音発生源			騒音レベル	根拠	又は騒音発生回数	A	B	A	B
定常騒音	T201	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	92.8	98.8	20.1	19.5
	T202	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	92.3	100.8	20.1	19.3
	T207	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	95.1	98.6	19.9	19.5
	T208	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	94.9	99.7	19.9	19.4
	T209	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	94.6	100.9	19.9	19.3
	T210	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	94.4	102.0	19.9	19.2
	T211	室外機（空調用）	57.0	カタログ値	22：00～5:00	94.2	103.2	16.9	16.1
	T212	室外機（空調用）	57.0	カタログ値	22：00～5:00	94.0	104.3	17.0	16.1
	T213	室外機（空調用）	57.0	カタログ値	22：00～5:00	93.8	105.5	17.0	16.0
	T214	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	97.0	99.1	19.7	19.5
	T215	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	96.7	100.3	19.7	19.4
	T216	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	96.4	101.6	19.7	19.3
	T217	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	96.3	102.6	19.8	19.2
	T218	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	96.1	103.7	19.8	19.1
	T219	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	95.9	104.9	19.8	19.0
	T220	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	95.7	106.0	19.8	18.9
	T326	キュービクル	56.0	カタログ値	２４時間	113.1	76.7	14.9	18.3
	T327	室外機（冷凍冷蔵用）	61.0	カタログ値	２４時間	144.0	216.7	17.8	14.3
	T328	室外機（冷凍冷蔵用）	62.0	カタログ値	２４時間	146.6	217.4	18.7	15.3
	T329	室外機（冷凍冷蔵用）	62.0	カタログ値	２４時間	149.4	218.2	18.5	15.2
	T330	室外機（冷凍冷蔵用）	61.5	カタログ値	２４時間	157.2	220.7	17.6	14.6
	T331	室外機（冷凍冷蔵用）	61.0	カタログ値	２４時間	159.7	221.6	16.9	14.1
	T332	室外機（冷凍冷蔵用）	61.0	カタログ値	２４時間	161.7	222.3	16.8	14.1
	T333	室外機（冷凍冷蔵用）	62.0	カタログ値	２４時間	169.6	225.3	17.4	14.9
	T334	室外機（冷凍冷蔵用）	62.0	カタログ値	２４時間	172.5	226.5	17.3	14.9
	T335	室外機（冷凍冷蔵用）	61.0	カタログ値	２４時間	175.2	227.6	16.1	13.9
変動騒音	H003	荷捌き車 後進警報ブザー音	90.0	手引き	19台×15秒	103.4	145.3	29.7	26.7
	H004	荷捌き作業 荷下ろし音	84.5	類似例実測	19台×15分×0.5	103.3	145.3	38.9	36.0
	H005	荷捌き作業 台車走行騒音	71.0	手引き	19台×15分×0.5	103.4	145.3	25.4	22.5
衝撃騒音	S004	荷捌き車 荷台側ドア開音	86.8	類似例実測	19台×1回	103.4	145.3	14.7	11.7
	S005	荷捌き車 荷台側ドア閉音	82.2	類似例実測	19台×1回	103.4	145.3	10.1	7.1
	S006	荷捌き車 運転席側ドア開閉音	82.3	類似例実測	19台×2回	91.3	142.7	14.3	10.4

予測地点	夜間(午後10時～午前6時)の 等価騒音レベル	騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の 地域の類型及び基準値	
予測地点Ａ	４２．３　ｄＢ	Ｃ類型（近隣商業地域）	50 dB以下
予測地点Ｂ	４０．２　ｄＢ	Ｃ類型（工業地域）	50 dB以下

〔環境基準値を超す場合の対策（または対策不要の理由）〕

すべての地点において基準値を満足していることから、周辺の生活環境に与える影響は大きくないと考えられる。

しかしながら、変更後についても、大規模小売店舗立地法の主旨を十分に理解し、周辺の住民より苦情等が発生した場合は速やかに原因を追究し、誠実に対応を行うこととする。

4　夜間において大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあっては，その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠　〔規則§４Ⅰ⑪〕

【夜間営業その他の理由により，夜間騒音が発生する見込みのある場合のみ記載】

《夜間（午後１０時～午前６時）において発生することが見込まれる騒音》

《夜間最大値》騒音発生源			基準距離における騒音ﾚﾍﾞﾙ	基準距離における根拠	騒音継続時間又は騒音発生回数	予測地点までの距離(m) a'	b'	A	B	各地点における騒音レベル(dB) a'	b'	A	B
自動車走行騒音	C001	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	48 台	79.7	94.5	167.2	152.6	36.5	34.8	29.8	30.5
	C002	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	48 台	75.8	85.5	162.9	142.3	36.5	35.8	29.8	31.4
	C003	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	48 台	81.9	77.5	165.8	127.8	36.1	36.4	29.7	32.3
	C004	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	48 台	81.1	68.0	161.5	114.8	36.6	38.4	30.3	33.3
	C005	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	48 台	68.7	52.7	146.7	103.0	38.0	40.9	31.1	34.2
	C006	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	48 台	65.6	44.2	140.3	94.5	38.0	41.1	31.1	34.8
	C007	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	48 台	68.7	61.2	150.5	114.1	37.9	38.5	30.6	33.3
	C008	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	48 台	59.6	72.4	146.6	132.6	38.6	37.6	30.7	32.2
	C009	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	48 台	68.8	90.5	156.3	151.8	38.4	35.5	30.6	30.7
	C010	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	48 台	82.2	101.0	169.7	160.2	35.8	34.0	29.5	29.9
	C011	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	48 台	85.2	114.0	170.6	176.3	35.8	33.9	29.5	29.9
	C012	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	48 台	110.2	151.7	184.3	216.8	34.2	31.3	29.0	28.0
	C013	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	48 台	123.9	170.4	188.5	236.4	32.6	29.6	28.9	26.7
	C014	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	48 台	107.4	158.8	159.4	224.5	33.8	30.2	31.1	27.2
	C015	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	48 台	68.4	121.5	116.0	185.5	43.7	35.4	34.1	30.5
	C016	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	48 台	28.0	79.3	97.5	143.6	45.6	36.2	34.3	31.0
	C017	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	48 台	28.3	78.0	103.0	142.9	45.6	36.2	34.2	31.0
	C020	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	94.8	148.2	131.3	211.8	34.5	30.6	31.8	27.5
	C021	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	41.4	94.3	102.6	158.8	53.1	42.9	34.5	33.9
	C022	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	30.6	28.5	98.3	92.7	44.9	45.6	34.2	34.9
	C023	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	35.0	28.2	105.0	92.2	43.5	45.7	34.0	34.9
	C024	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	41.2	35.5	116.8	97.6	42.2	43.7	33.0	34.4
	C025	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	50.9	35.7	124.7	93.7	40.8	43.6	32.2	35.3
	C026	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	33.4	57.0	118.6	121.5	43.7	41.7	32.5	33.8
	C027	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	24.1	52.1	108.2	117.3	46.7	43.3	33.3	34.2
	C028	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	35.6	80.9	115.0	146.4	43.7	36.0	33.1	30.8
	C029	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	54.7	91.0	138.0	155.7	41.7	35.6	32.2	30.5
	C030	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	77.1	109.5	160.5	172.8	36.5	33.6	29.9	29.5
	C031	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	62.5	104.4	140.8	169.8	40.7	34.4	32.6	29.9
	C032	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	84.6	122.1	164.2	186.4	35.8	32.6	29.8	28.9
	C033	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	73.5	118.7	146.0	184.4	38.4	33.1	32.2	29.1
	C034	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	94.2	135.4	169.4	200.4	34.9	31.7	29.5	28.2
	C035	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	86.1	133.5	152.8	199.3	36.5	31.9	31.6	28.3
	C036	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	105.6	149.5	176.0	214.9	33.9	30.9	29.2	27.6
	C037	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	100.0	148.9	161.0	214.7	34.8	30.9	31.0	27.6
	C038	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	37.9	86.5	112.1	151.8	43.6	35.9	33.1	30.7
	C039	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	51.5	102.0	117.4	167.2	40.8	34.4	32.8	29.9
	C040	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	66.1	117.6	124.5	182.7	38.4	33.1	32.3	29.1
	C041	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	81.5	133.5	133.3	198.5	36.5	31.9	31.8	28.3
	C042	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	89.0	141.7	134.0	206.0	35.1	31.0	31.8	27.8
	C043	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	84.3	137.3	125.8	201.0	35.9	31.5	32.2	28.1
	C044	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	58.8	111.3	110.2	175.2	42.7	35.1	34.0	30.4
	C045	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	31.4	82.0	98.3	145.9	45.0	36.1	34.2	31.0
	C046	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	17.2	48.9	94.0	112.7	50.0	47.8	34.5	35.8
	C047	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	46.9	20.2	107.0	79.9	40.7	48.7	33.7	36.1
	C048	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	25.4	45.1	104.4	109.4	47.4	46.0	33.7	35.4
	C049	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	51.2	28.8	118.8	86.0	40.2	46.3	32.9	35.6
	C050	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	57.5	35.3	127.6	88.7	39.1	43.2	31.9	35.3
	C051	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	37.1	52.6	119.8	115.8	43.2	42.6	32.5	34.6
	C052	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	29.1	78.2	101.2	142.6	45.1	36.2	34.2	31.0
	C053	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	32.4	79.5	108.1	144.5	44.1	36.0	33.5	30.8
	C054	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	57.5	108.1	119.9	173.0	42.9	35.6	33.1	30.6
	C055	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	37.0	81.5	115.3	146.7	43.3	35.9	33.1	30.8
	C056	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	43.5	84.8	123.8	150.0	41.6	35.5	32.3	30.5
	C057	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	65.4	112.5	135.3	178.0	40.4	35.0	31.9	30.2
	C058	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	52.0	89.4	134.1	154.1	40.6	35.3	31.9	30.4
	C059	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	75.7	118.8	150.2	184.0	38.3	34.3	30.9	29.9
	C060	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	66.5	98.5	150.2	161.9	38.4	34.5	30.9	30.0
	C061	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	74.1	102.3	158.8	164.4	36.7	34.0	30.0	29.8
	C062	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	88.2	127.1	165.8	191.5	36.4	33.4	29.9	29.4
	C063	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	108.3	154.6	173.6	220.2	33.7	30.4	29.6	27.3
	C064	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	99.8	148.8	159.8	214.4	34.3	30.7	30.3	27.5
	C065	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	93.4	144.6	146.3	209.7	34.8	30.9	31.1	27.6
	C066	一般来客車･乗用車	82.0	手引き	384 台	89.5	142.1	133.3	206.1	35.0	31.0	31.9	27.8
	C101	荷捌車/収集車･大型車	91.4	2003モデル	38 台	26.3	79.2	96.9	143.9	55.2	45.5	44.1	40.3

《 夜 間 最 大 値 》			基準距離における		騒音継続時間	予測地点までの距離(m)				各地点における騒音レベル(dB)			
騒音発生源			騒音ﾚﾍﾞﾙ	根拠	又は騒音発生回数	a'	b'	A	B	a'	b'	A	B
定常騒音	T201	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	21.1	33.9	92.8	98.8	33.5	29.4	20.7	20.1
	T202	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	19.1	36.0	92.3	100.8	34.4	28.9	20.7	19.9
	T207	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	22.4	33.3	95.1	98.6	33.0	29.5	20.4	20.1
	T208	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	21.3	34.5	94.9	99.7	33.4	29.2	20.5	20.0
	T209	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	20.1	35.7	94.6	100.9	33.9	29.0	20.5	19.9
	T210	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	19.0	36.8	94.4	102.0	34.4	28.7	20.5	19.8
	T211	室外機（空調用）	57.0	カタログ値	22：00～5:00	18.0	38.0	94.2	103.2	31.9	25.4	17.5	16.7
	T212	室外機（空調用）	57.0	カタログ値	22：00～5:00	16.9	39.2	94.0	104.3	32.4	25.1	17.5	16.6
	T213	室外機（空調用）	57.0	カタログ値	22：00～5:00	15.8	40.4	93.8	105.5	33.0	24.9	17.6	16.5
	T214	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	22.9	33.7	97.0	99.1	32.8	29.4	20.3	20.1
	T215	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	21.8	34.9	96.7	100.3	33.2	29.2	20.3	20.0
	T216	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	20.6	36.2	96.4	101.6	33.7	28.8	20.3	19.9
	T217	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	19.7	37.2	96.3	102.6	34.1	28.6	20.3	19.8
	T218	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	18.6	38.3	96.1	103.7	34.6	28.3	20.3	19.7
	T219	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	17.6	39.5	95.9	104.9	35.1	28.1	20.4	19.6
	T220	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	16.6	40.7	95.7	106.0	35.6	27.8	20.4	19.5
	T326	キュービクル	56.0	カタログ値	２４時間	52.3	19.1	113.1	76.7	21.6	30.4	14.9	18.3
	T327	室外機（冷凍冷蔵用）	61.0	カタログ値	２４時間	99.6	152.1	144.0	216.7	21.0	17.4	17.8	14.3
	T328	室外機（冷凍冷蔵用）	62.0	カタログ値	２４時間	100.3	152.6	146.6	217.4	22.0	18.3	18.7	15.3
	T329	室外機（冷凍冷蔵用）	62.0	カタログ値	２４時間	101.2	153.2	149.4	218.2	21.9	18.3	18.5	15.2
	T330	室外機（冷凍冷蔵用）	61.5	カタログ値	２４時間	104.3	155.2	157.2	220.7	21.1	17.7	17.6	14.6
	T331	室外機（冷凍冷蔵用）	61.0	カタログ値	２４時間	105.4	156.0	159.7	221.6	20.5	17.1	16.9	14.1
	T332	室外機（冷凍冷蔵用）	61.0	カタログ値	２４時間	106.4	156.7	161.7	222.3	20.5	17.1	16.8	14.1
	T333	室外機（冷凍冷蔵用）	62.0	カタログ値	２４時間	110.6	159.5	169.6	225.3	21.1	17.9	17.4	14.9
	T334	室外機（冷凍冷蔵用）	62.0	カタログ値	２４時間	112.3	160.7	172.5	226.5	21.0	17.9	17.3	14.9
	T335	室外機（冷凍冷蔵用）	61.0	カタログ値	２４時間	113.9	161.8	175.2	227.6	19.9	16.8	16.1	13.9
変動騒音	H003	荷捌き車 後進警報ブザー音	100.0	手引き	19台×15秒	28.4	79.9	103.4	145.3	70.9	62.0	59.7	56.8
	H004	荷捌き作業 荷下ろし音	84.5	類似例実測	19台×15分×0.5	28.4	79.9	103.3	145.3	55.4	46.5	44.2	41.3
	H005	荷捌き作業 台車走行騒音	77.0	手引き	19台×15分×0.5	28.5	79.9	103.4	145.3	47.9	39.0	36.7	33.8
衝撃騒音	S004	荷捌き車 荷台側ドア開音	86.8	類似例実測	19台×1回	28.4	79.9	103.4	145.3	57.7	48.8	46.5	43.6
	S005	荷捌き車 荷台側ドア閉音	82.2	類似例実測	19台×1回	28.4	79.9	103.4	145.3	53.1	44.2	41.9	39.0
	S006	荷捌き車 運転席側ドア開閉音	82.3	類似例実測	19台×2回	25.5	78.9	91.3	142.7	54.2	44.4	43.1	39.2

予測地点ａ'	７０．９　ｄＢ	第４種区域（工業地域）	５５ ｄＢ以下
予測地点ｂ'	６２．０　ｄＢ	第４種区域（工業地域）	５５ ｄＢ以下
予測地点Ａ	５９．７　ｄＢ	第３種区域（近隣商業地域）	５０ ｄＢ以下
予測地点Ｂ	５６．８　ｄＢ	第４種区域（工業地域）	５５ ｄＢ以下

（バックブザー音が類似実測値の場合）

《 夜 間 最 大 値 》			基準距離における		騒音継続時間	予測地点までの距離(m)		各地点における騒音レベル(dB)	
騒音発生源			騒音レベル	根拠	又は騒音発生回数	A	B	A	B
自動車走行騒音	C001	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48 台	167.2	152.6	29.8	30.5
	C002	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48 台	162.9	142.3	29.8	31.4
	C003	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48 台	165.8	127.8	29.7	32.3
	C004	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48 台	161.5	114.8	30.3	33.3
	C005	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48 台	146.7	103.0	31.1	34.2
	C006	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48 台	140.3	94.5	31.1	34.8
	C007	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48 台	150.5	114.1	30.6	33.3
	C008	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48 台	146.6	132.6	30.7	32.2
	C009	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48 台	156.3	151.8	30.6	30.7
	C010	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48 台	169.7	160.2	29.5	29.9
	C011	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48 台	170.6	176.3	29.5	29.9
	C012	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48 台	184.3	216.8	29.0	28.0
	C013	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48 台	188.5	236.4	28.9	26.7
	C014	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48 台	159.4	224.5	31.1	27.2
	C015	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48 台	116.0	185.5	34.1	30.5
	C016	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48 台	97.5	143.6	34.3	31.0
	C017	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	48 台	103.0	142.9	34.2	31.0
	C020	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	131.3	211.8	31.8	27.5
	C021	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	102.6	158.8	34.5	33.9
	C022	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	98.3	92.7	34.2	34.9
	C023	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	105.0	92.2	34.0	34.9
	C024	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	116.8	97.6	33.0	34.4
	C025	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	124.7	93.7	32.2	35.3
	C026	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	118.6	121.5	32.5	33.8
	C027	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	108.2	117.3	33.3	34.2
	C028	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	115.0	146.4	33.1	30.8
	C029	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	138.0	155.7	32.2	30.5
	C030	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	160.5	172.8	29.9	29.5
	C031	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	140.8	169.8	32.6	29.9
	C032	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	164.2	186.4	29.8	28.9
	C033	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	146.0	184.4	32.2	29.1
	C034	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	169.4	200.4	29.5	28.2
	C035	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	152.8	199.3	31.6	28.3
	C036	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	176.0	214.9	29.2	27.6
	C037	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	161.0	214.7	31.0	27.6
	C038	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	112.1	151.8	33.1	30.7
	C039	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	117.4	167.2	32.8	29.9
	C040	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	124.5	182.7	32.3	29.1
	C041	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	133.3	198.5	31.8	28.3
	C042	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	134.0	206.0	31.8	27.8
	C043	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	125.8	201.0	32.2	28.1
	C044	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	110.2	175.2	34.0	30.4
	C045	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	98.3	145.9	34.2	31.0
	C046	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	94.0	112.7	34.5	35.8
	C047	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	107.0	79.9	33.7	36.1
	C048	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	104.4	109.4	33.7	35.4
	C049	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	118.8	86.0	32.9	35.6
	C050	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	127.6	88.7	31.9	35.3
	C051	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	119.8	115.8	32.5	34.6
	C052	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	101.2	142.6	34.2	31.0
	C053	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	108.1	144.5	33.5	30.8
	C054	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	119.9	173.0	33.1	30.6
	C055	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	115.3	146.7	33.1	30.8
	C056	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	123.8	150.0	32.3	30.5
	C057	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	135.3	178.0	31.9	30.2
	C058	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	134.1	154.1	31.9	30.4
	C059	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	150.2	184.0	30.9	29.9
	C060	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	150.2	161.9	30.9	30.0
	C061	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	158.8	164.4	30.0	29.8
	C062	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	165.8	191.5	29.9	29.4
	C063	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	173.6	220.2	29.6	27.3
	C064	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	159.8	214.4	30.3	27.5
	C065	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	146.3	209.7	31.1	27.6
	C066	一般来客車・乗用車	82.0	手引き	384 台	133.3	206.1	31.9	27.8
	C101	荷捌車/収集車・大型車	91.4	2003モデル	38 台	96.9	143.9	44.1	40.3

《 夜 間 最 大 値 》			基準距離における		騒音継続時間	予測地点までの距離(m)		各地点における騒音レベル(dB)	
		騒音発生源	騒音ﾚﾍﾞﾙ	根拠	又は騒音発生回数	A	B	A	B
定常騒音	T201	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	92.8	98.8	20.7	20.1
	T202	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	92.3	100.8	20.7	19.9
	T207	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	95.1	98.6	20.4	20.1
	T208	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	94.9	99.7	20.5	20.0
	T209	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	94.6	100.9	20.5	19.9
	T210	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	94.4	102.0	20.5	19.8
	T211	室外機（空調用）	57.0	カタログ値	22：00～5:00	94.2	103.2	17.5	16.7
	T212	室外機（空調用）	57.0	カタログ値	22：00～5:00	94.0	104.3	17.5	16.6
	T213	室外機（空調用）	57.0	カタログ値	22：00～5:00	93.8	105.5	17.6	16.5
	T214	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	97.0	99.1	20.3	20.1
	T215	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	96.7	100.3	20.3	20.0
	T216	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	96.4	101.6	20.3	19.9
	T217	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	96.3	102.6	20.3	19.8
	T218	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	96.1	103.7	20.3	19.7
	T219	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	95.9	104.9	20.4	19.6
	T220	室外機（空調用）	60.0	カタログ値	22：00～5:00	95.7	106.0	20.4	19.5
	T326	キュービクル	56.0	カタログ値	２４時間	113.1	76.7	14.9	18.3
	T327	室外機（冷凍冷蔵用）	61.0	カタログ値	２４時間	144.0	216.7	17.8	14.3
	T328	室外機（冷凍冷蔵用）	62.0	カタログ値	２４時間	146.6	217.4	18.7	15.3
	T329	室外機（冷凍冷蔵用）	62.0	カタログ値	２４時間	149.4	218.2	18.5	15.2
	T330	室外機（冷凍冷蔵用）	61.5	カタログ値	２４時間	157.2	220.7	17.6	14.6
	T331	室外機（冷凍冷蔵用）	61.0	カタログ値	２４時間	159.7	221.6	16.9	14.1
	T332	室外機（冷凍冷蔵用）	61.0	カタログ値	２４時間	161.7	222.3	16.8	14.1
	T333	室外機（冷凍冷蔵用）	62.0	カタログ値	２４時間	169.6	225.3	17.4	14.9
	T334	室外機（冷凍冷蔵用）	62.0	カタログ値	２４時間	172.5	226.5	17.3	14.9
	T335	室外機（冷凍冷蔵用）	61.0	カタログ値	２４時間	175.2	227.6	16.1	13.9
変動騒音	H003	荷捌き車 後進警報ブザー音	**76.0**	**類似例実測**	19台×15秒	103.4	145.3	35.7	32.8
	H004	荷捌き作業 荷下ろし音	84.5	類似例実測	19台×15分×0.5	103.3	145.3	44.2	41.3
	H005	荷捌き作業 台車走行騒音	77.0	手引き	19台×15分×0.5	103.4	145.3	36.7	33.8
衝撃騒音	S004	荷捌き車 荷台側ドア開音	86.8	類似例実測	19台×1回	103.4	145.3	46.5	43.6
	S005	荷捌き車 荷台側ドア閉音	82.2	類似例実測	19台×1回	103.4	145.3	41.9	39.0
	S006	荷捌き車 運転席側ドア開閉音	82.3	類似例実測	19台×2回	91.3	142.7	43.1	39.2
予測地点Ａ			４６．５　ｄＢ			第３種区域（近隣商業地域）		５０ ｄＢ以下	
予測地点Ｂ			４３．６　ｄＢ			第４種区域（工業地域）		５５ ｄＢ以下	

〔規制値を超す場合の対策（または対策不要の理由）〕

今回の変更において 24 時間の荷捌き作業及び 24 時間稼働の室外機の設置を計画しており、解析を行ったところ、騒音の総合的な予測結果においてはすべての地点において環境基準を満たすものの、発生する騒音ごとの予測結果においては予測地点ａ’、ｂ‘及び住居側の予測地点Ａ、Ｂにおいて規制基準を超過する結果となった。

超過の原因は、夜間の荷捌き車後進警報ブザー音となっている。本解析において荷捌き車後進警報ブザー音の最大値は、「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き（第 2 版）」に沿って 100.0dB で計算しているが、既存類似店舗で測定した値（76.0dB）を用いた場合、騒音レベルの最大値はすべての地点において規制基準を満たしていることから、周辺の生活環境に与える影響は大きくないと考えられる。

しかしながら、変更後についても、大規模小売店舗立地法の主旨を十分に理解し、周辺の住民より苦情等が発生した場合は速やかに原因を追究し、誠実に対応を行うこととする。

5　騒音の予測と騒音対策

(1)　荷さばき施設及び作業にかかる騒音対策の概要（変更無し）

項　　目	具体的な騒音対策の内容
荷さばき施設の配置等	図 3-1 参照
荷さばき施設の騒音対策	・荷捌き施設の十分なスペースの確保により、荷捌き時間を短縮します。 ・荷捌き施設を屋内化します。
荷さばき作業の騒音対策	・荷捌き作業車両のアイドリング禁止を徹底します。 ・作業人員への騒音防止意識を徹底します。

(2)　ＢＧＭ等の営業宣伝活動の予定（変更無し）

該当無し

(3)　冷却塔，冷暖房設備の室外機又は送風機等の規模・能力・騒音レベル等

項　　目		型番	騒音値(dB)	設置の有無	能力(kw)	根拠	稼動時間		参考資料番号
							変更前	変更後	
T201	室外機（空調用）	HAS-NP670FSP	60.0	有	0.08	カタログ値	9:00 ～ 5:00	変更無し	P1
T202	室外機（空調用）	HAS-NP670FSP	60.0	有	0.08	カタログ値	9:00 ～ 5:00	変更無し	P1
T203	室外機（空調用）	HAS-NP670FSP	60.0	有	0.08	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P1
T204	室外機（空調用）	HAS-NP670FSP	60.0	有	0.08	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P1
T205	室外機（空調用）	HAS-NP670FSP	60.0	有	0.08	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P1
T206	室外機（空調用）	HAS-NP670FSP	60.0	有	0.08	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P1
T207	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 5:00	変更無し	P2
T208	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 5:00	変更無し	P2
T209	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 5:00	変更無し	P2
T210	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 5:00	変更無し	P2
T211	室外機（空調用）	RAS-NP280HVR2	57.0	有	5.80	カタログ値	9:00 ～ 5:00	変更無し	P3
T212	室外機（空調用）	RAS-NP280HVR2	57.0	有	5.80	カタログ値	9:00 ～ 5:00	変更無し	P3
T213	室外機（空調用）	RAS-NP280HVR2	57.0	有	5.80	カタログ値	9:00 ～ 5:00	変更無し	P3
T214	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 5:00	変更無し	P2
T215	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 5:00	変更無し	P2
T216	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 5:00	変更無し	P2
T217	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 5:00	変更無し	P2
T218	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 5:00	変更無し	P2
T219	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 5:00	変更無し	P2
T220	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 5:00	変更無し	P2
T221	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T222	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T223	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T224	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T225	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T226	室外機（空調用）	RAS-NP280HVR2	57.0	有	5.80	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P3
T227	室外機（空調用）	RAS-NP280HVR2	57.0	有	5.80	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P3
T228	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T229	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T230	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2

項　　目		型番	騒音値 (dB)	設置の有無	能力 (kw)	根拠	稼動時間		参考資料番号
							変更前	変更後	
T301	室外機（空調用）	HAS-NP670FSP	60.0	有	0.08	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P1
T302	室外機（空調用）	HAS-NP670FSP	60.0	有	0.08	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P1
T303	室外機（空調用）	HAS-NP670FSP	60.0	有	0.08	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P1
T304	室外機（空調用）	HAS-NP670FSP	60.0	有	0.08	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P1
T305	室外機（空調用）	HAS-NP670FSP	60.0	有	0.08	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P1
T306	室外機（空調用）	HAS-NP670FSP	60.0	有	0.08	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P1
T307	室外機（空調用）	HAS-NP670FSP	60.0	有	0.08	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P1
T308	室外機（空調用）	HAS-NP670FSP	60.0	有	0.08	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P1
T309	室外機（空調用）	HAS-NP670FSP	60.0	有	0.08	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P1
T310	室外機（空調用）	HAS-NP670FSP	60.0	有	0.08	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P1
T311	室外機（空調用）	HAS-NP670FSP	60.0	有	0.08	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P1
T312	室外機（空調用）	HAS-NP670FSP	60.0	有	0.08	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P1
T313	室外機（空調用）	HAS-NP670FSP	60.0	有	0.08	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P1
T314	室外機（空調用）	HAS-NP670FSP	60.0	有	0.08	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P1
T315	室外機（空調用）	HAS-NP670FSP	60.0	有	0.08	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P1
T316	室外機（空調用）	HAS-NP670FSP	60.0	有	0.08	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P1
T317	室外機（空調用）	HAS-NP670FSP	60.0	有	0.08	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P1
T318	室外機（空調用）	HAS-NP670FSP	60.0	有	0.08	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P1
T319	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T320	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T321	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T322	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T323	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T324	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T325	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T326	キュービクル	HCR-S21A	56.0	有	—	カタログ値	24時間	変更無し	P4
T327	室外機（冷凍冷蔵用）	OCU-KS3000MVF	61.0	有	7.46×2	カタログ値	—	24時間	P5
T328	室外機（冷凍冷蔵用）	OCU-KS4000MVF	62.0	有	7.46×3	カタログ値	—	24時間	P6
T329	室外機（冷凍冷蔵用）	OCU-KS4000MVF	62.0	有	7.46×3	カタログ値	—	24時間	P6
T330	室外機（冷凍冷蔵用）	OCU-KS3500MVF	61.5	有	7.46×2+9.40	カタログ値	—	24時間	P7
T331	室外機（冷凍冷蔵用）	OCU-KS3000MVF	61.0	有	7.46×2	カタログ値	—	24時間	P5
T332	室外機（冷凍冷蔵用）	OCU-KS2500MVF	61.0	有	9.40	カタログ値	—	24時間	P8
T333	室外機（冷凍冷蔵用）	OCU-KS4000MVF	62.0	有	7.46×3	カタログ値	—	24時間	P6
T334	室外機（冷凍冷蔵用）	OCU-KS4000MVF	62.0	有	7.46×3	カタログ値	—	24時間	P6
T335	室外機（冷凍冷蔵用）	OCU-KS3000MVF	61.0	有	7.46×2	カタログ値	—	24時間	P5
T401	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T402	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T403	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T404	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T405	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T406	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T407	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T408	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T409	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T410	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T411	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T412	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T413	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T414	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T415	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T416	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T417	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T418	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T419	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T420	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T421	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T422	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T423	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T424	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T425	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T426	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T427	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T428	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T429	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T430	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T431	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T432	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2
T433	室外機（空調用）	RAS-NP335HVR2	60.0	有	7.20	カタログ値	9:00 ～ 22:00	変更無し	P2

(4)　駐車場の施設構造と騒音対策の概要（変更無し）

駐車場Ｎｏ.	No.1～3
施設面の騒音対策	・路面や排水溝に段差をなくします。 ・スロープ勾配を１/12 とし、無駄な騒音を防止します。
運用面の騒音対策	・店舗の営業時間外は出入口をバリカー等で施錠します。

(5)　廃棄物収集作業にかかる騒音対策の概要（変更無し）

廃棄物回収場所の構造	鉄骨造
回収時間帯	8 時～20 時
施設面の騒音対策	・十分な作業スペースを確保します。
運用面の騒音対策	・廃棄物処理業者への騒音抑制意識の向上を働きかけます。 ・早朝深夜作業を禁止します。

６　その他（特記事項）（変更無し）

特に無し