

第3 定期検査の状況

川内原子力発電所の定期検査は、原子炉等規制法に基づき約1年に1回行われている。
定期検査では、原子炉設備・タービン設備・電気設備等について点検・検査が実施されている。

1 定期検査の実施状況(1号機)

(令和5年3月末現在)

	定検開始年月日 (発電停止)	運転開始年月日 (発電再開)	定検終了年月日 (通常運転復帰)	定検期間(日) 〔停止期間(日)〕
第1回	S 60. 2. 2	S 60. 4. 17	S 60. 5. 14	102〔75〕
第2回	61. 3. 1	61. 5. 4	61. 5. 28	89〔65〕
第3回	62. 6. 7	62. 8. 8	62. 9. 3	89〔63〕
第4回	63. 9. 3	63. 11. 26	63. 12. 21	110〔85〕
第5回	H元. 12. 27	H 2. 3. 2	H 2. 3. 29	93〔66〕
第6回	3. 4. 7	3. 6. 30	3. 7. 31	116〔85〕*
第7回	4. 8. 29	4. 11. 20	4. 12. 16	110〔84〕
第8回	5. 11. 20	6. 3. 21	6. 4. 13	145〔122〕
第9回	7. 4. 12	7. 6. 30	7. 7. 26	106〔80〕
第10回	8. 8. 25	8. 12. 12	9. 1. 9	138〔110〕
第11回	9. 12. 19	10. 4. 2	10. 4. 28	131〔105〕
第12回	11. 4. 29	11. 6. 25	11. 7. 22	85〔58〕
第13回	12. 8. 7	12. 11. 2	12. 11. 28	114〔88〕
第14回	13. 12. 26	14. 2. 26	14. 3. 26	91〔63〕
第15回	15. 4. 20	15. 6. 17	15. 7. 15	87〔59〕
第16回	16. 8. 13	16. 10. 21	16. 11. 16	96〔70〕
第17回	17. 12. 13	18. 3. 1	18. 3. 28	106〔79〕
第18回	19. 4. 16	19. 7. 12	19. 8. 8	115〔88〕
第19回	20. 8. 7	20. 11. 14	20. 12. 10	126〔100〕
第20回	22. 1. 4	22. 5. 17	22. 6. 11	159〔134〕
第21回	23. 5. 10	27. 8. 14	27. 9. 10	1,585〔1,558〕
第22回	28. 10. 6	28. 12. 11	29. 1. 6	93〔67〕
第23回	30. 1. 29	30. 6. 3	30. 6. 29	152〔126〕
第24回	R元. 7. 27	R元. 10. 5	R元. 11. 1	98〔71〕
第25回	2. 3. 16	2. 11. 19	2. 12. 15	275〔249〕
第26回	3. 10. 17	3. 12. 20	4. 1. 17	93〔65〕
第27回	5. 2. 16	(定期検査実施中)		

* 中性子検出器の故障による停止期間(7.17～19)を含まない。

2 定期検査の実施状況(2号機)

(令和5年3月末現在)

	定検開始年月日 (発電停止)	運転開始年月日 (発電再開)	定検終了年月日 (通常運転復帰)	定検期間(日) 〔停止期間(日)〕
第1回	S 61. 9. 22	S 61. 11. 29	S 61. 12. 24	94 [69]
第2回	62. 10. 5	62. 12. 8	63. 1. 8	96 [65]
第3回	63. 12. 27	H 元. 4. 28	H 元. 5. 25	150 [123]
第4回	H 2. 5. 28	2. 7. 27	2. 8. 21	86 [61]
第5回	3. 9. 8	3. 12. 1	3. 12. 26	110 [85]
第6回	4. 12. 25	5. 3. 19	5. 4. 14	111 [85]
第7回	6. 4. 9	6. 7. 8	6. 8. 3	117 [91]
第8回	7. 9. 2	7. 11. 26	7. 12. 21	111 [86]
第9回	8. 12. 25	9. 3. 13	9. 4. 8	105 [79]
第10回	10. 4. 26	10. 7. 9	10. 8. 4	101 [75]
第11回	11. 8. 12	11. 11. 6	11. 12. 2	113 [87]
第12回	12. 12. 25	13. 3. 1	13. 3. 27	93 [67]
第13回	14. 4. 13	14. 6. 11	14. 7. 5	84 [60]
第14回	15. 8. 4	15. 9. 30	15. 10. 24	82 [58]
第15回	16. 11. 20	17. 2. 3	17. 3. 3	104 [76] *
第16回	18. 4. 2	18. 5. 22	18. 6. 20	80 [51]
第17回	19. 7. 18	19. 9. 29	19. 10. 26	101 [74]
第18回	20. 11. 25	21. 2. 28	21. 3. 25	121 [96]
第19回	22. 4. 12	22. 7. 9	22. 8. 4	115 [89]
第20回	23. 9. 1	27. 10. 21	27. 11. 17	1,539 [1,512]
第21回	28. 12. 16	29. 2. 26	29. 3. 24	99 [73]
第22回	30. 4. 23	30. 8. 31	30. 9. 28	159 [131]
第23回	R 元. 10. 18	R 元. 12. 26	R 2. 1. 23	98 [70]
第24回	2. 5. 20	2. 12. 24	3. 1. 22	248 [219]
第25回	4. 2. 21	4. 6. 13	4. 7. 11	141 [113]

* B湿分分離加熱器出口配管フランジ部からの蒸気漏れに伴う点検停止期間(2. 9～12)を含まない。